

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~3400~~/UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 12 năm 2018

V/v bổ sung Đường dây đầu  
nối Dự án thủy điện Trà Khúc 2  
vào Quy hoạch phát triển điện  
lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn  
2016 -2025, có xét đến 2035

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: ..... <i>111/4</i> .....
	Ngày: ..... <i>05/12/18</i> .....
	Chuyến: .....

Kính gửi: Bộ Công Thương

Dự án thủy điện Trà Khúc 2 đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 5556/QĐ-BCT ngày 13/9/2018. Tuy nhiên, phương án đầu nối của dự án chưa trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi theo quy định.

Theo đề nghị của Công ty Cổ phần thủy điện Trà Khúc 2 tại Công văn số 06/2018/TTr-TK2 ngày 26/11/2018 và đề xuất của Sở Công Thương tại Công văn số 2074/SCT-QLNL ngày 29/11/2018, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt bổ sung Đường dây đầu nối dự án thủy điện Trà Khúc 2 vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2025, có xét đến 2035, cụ thể như sau:

1. Xây dựng mới đường dây 110 kV mạch đơn có tiết diện AC 185 mm<sup>2</sup> từ Nhà máy thủy điện Trà Khúc 2 đến thanh cái 110 kV của TBA 110 kV Nhà máy thủy điện Trà Khúc 1 với chiều dài 10 km, đồng bộ với tiến độ xây dựng nhà máy thủy điện.

2. Theo Quyết định số 4813/QĐ-BCT ngày 08/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035 – Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV: “Đường dây 110 kV đầu nối từ Nhà máy thủy điện Trà Khúc 1 đến thanh cái 110 kV của TBA 220 kV Sơn Hà có tiết diện AC 185 mm<sup>2</sup>, mạch đơn với chiều dài khoảng 15 km”. Tuy nhiên, khi đầu nối dự án thủy điện Trà Khúc 2 về thủy điện Trà Khúc 1 thì công suất truyền tải về TBA 220kV Sơn Hà là 60MW. Do vậy, Công ty Cổ phần Thủy điện Trà Khúc 2 đề xuất:

Điều chỉnh tiết diện dây dẫn đường dây đầu nối 110kV mạch đơn đoạn từ Nhà máy thủy điện Trà Khúc 1 về TBA 220kV Sơn Hà từ dây dẫn AC185 mm<sup>2</sup> lên dây dẫn AC 330 mm<sup>2</sup>. Việc xây dựng đường dây này đồng bộ với việc xây dựng nhà máy thủy điện Trà Khúc 2.

Phương án đầu nối thủy điện Trà Khúc 2 đầu nối vào TBA 110 kV Nhà máy thủy điện Trà Khúc 1 mang lại hiệu quả kinh tế, đồng thời đáp ứng các

yêu cầu kỹ thuật. Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Nhà đầu tư sớm triển khai dự án thủy điện Trà Khúc 2 theo đúng quy định hiện hành về đầu tư xây dựng, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung Đường dây đầu nối thủy điện Trà Khúc 2 vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2025 có xét đến 2035 theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Điện lực và NLTT – Bộ Công Thương;
- Sở Công Thương;
- UBND huyện Sơn Hà;
- Công ty CP thủy điện Trà Khúc 2;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD (trung628)



**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tăng Bính**