

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~7399~~ UBND-CN XD

Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 12 năm 2018

V/v bổ sung Đường dây đầu  
nối Dự án thủy điện Thượng  
Sơn Tây vào Quy hoạch phát  
triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi  
giai đoạn 2016 -2025, có xét  
đến 2035

<b>TT CÔNG BÁO &amp; TIN HỌC Q. NGÃI</b>	
<b>ĐẾN</b>	Số: ..... <i>12345</i> .....
	Ngày: ..... <i>05/12/18</i> .....
	Chuyên: .....

Kính gửi: Bộ Công Thương

Dự án thủy điện Thượng Sơn Tây đã được Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch thủy điện nhỏ tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 2022/QĐ-BCT ngày 06/06/2017, phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 2953/QĐ-BCT ngày 20/8/2018. Tuy nhiên, phương án đầu nối của dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi theo quy định.

Theo đề nghị của Công ty Cổ phần thủy điện Thượng Sơn Tây tại Công văn số 10/CV-TST ngày 22/8/2018, đề xuất của Sở Công Thương tại Công văn số 2078/SCT-QLNL ngày 29/11/2018, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt bổ sung quy hoạch đầu nối dự án thủy điện Thượng Sơn Tây vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 -2025, có xét đến 2035, cụ thể như sau:

- Xây dựng trạm nâng áp 6,3/110kV Nhà máy thủy điện Thượng Sơn Tây công suất 1x15 MVA.
- Xây dựng đường dây 110kV mạch đơn Nhà máy thủy điện Thượng Sơn Tây - Trạm 110kV Nhà máy thủy điện Đăkđrinh chiều dài 1x5,2km, sử dụng dây dẫn tiết diện ACSR 185 mm<sup>2</sup>.
- Lắp đặt thêm 1 ngăn lộ 110kV trong trạm 110kV Nhà máy thủy điện Đăkđrinh.

Kính đề nghị Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt theo quy định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Điện lực và NLTT – Bộ Công Thương;
- Sở Công Thương;
- UBND huyện Sơn Tây;
- Công ty CP thủy điện Thượng Sơn Tây;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD (trung625)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tăng Bính**