

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~2881~~/UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày ~~24~~ tháng 5 năm 2018

V/v bổ sung dự án thủy điện  
Đăkre 2 vào quy hoạch thủy  
điện nhỏ tỉnh Quảng Ngãi

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
<b>ĐẾN</b>	Số: <del>4.279</del>
	Ngày: <del>24.15.18</del>
	Chuyên: Công ty

Kính gửi: Bộ Công Thương

Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Tân (Nhà đầu tư) đề xuất đầu tư dự án thủy điện Đăkre 2 tại xã Ba Xa, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi. Ngày 27/6/2016, UBND tỉnh Quảng Ngãi có Công văn số 3320/UBND-CNXD thống nhất giao Nhà đầu tư tiến hành nghiên cứu, khảo sát làm cơ sở báo cáo UBND tỉnh xem xét, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung vào quy hoạch thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; trên cơ sở kết quả khảo sát, Nhà đầu tư đề xuất đầu tư dự án như sau:

- Tên dự án: Thủy điện Đăkre 2;
- Công suất: 10 MW;
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng Thiên Tân;
- Địa điểm: xã Ba Xa, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi;
- Diện tích chiếm đất: Tổng diện tích chiếm đất của dự án là 39 ha, cụ thể:
  - + Diện tích quy hoạch đất lâm nghiệp 19,95 ha, bao gồm: đất quy hoạch rừng sản xuất khoảng 17,33 ha (hiện trạng rừng trồng keo, nương rẫy của người dân và đất trống); đất quy hoạch rừng phòng hộ khoảng 2,62 ha (hiện trạng là đất trồng keo do người dân xâm lấn trồng, dây leo, bụi rậm, đất trống và vài bụi tre).
  - + Diện tích đất canh tác lúa nước khoảng 1,4 ha (hiện trạng là đất canh tác lúa nước một vụ).
  - + Diện tích đất khác 17,65 ha.
- Thông số kỹ thuật của dự án:

STT	Thông số	Đơn vị	Hồ Nước Leng	Hồ Nước Lang	Công trình
I	<b>Đặc trưng lưu vực</b>				
1	Diện tích lưu vực FLV	km <sup>2</sup>	13,1	53,8	178,8
2	Dòng chảy bổ sung hạ lưu Đăk	m <sup>3</sup> /s	10,69		
3	Lưu lượng lớn nhất thiết kế	m <sup>3</sup> /s	15,00	15,00	30,00
4	Lưu lượng dòng chảy lũ	m <sup>3</sup> /s			

STT	Thông số	Đơn vị	Hồ Nước Leng	Hồ Nước Lang	Công trình
	P = 0,5 %	m <sup>3</sup> /s	490	1200	1570
	P = 1,5 %	m <sup>3</sup> /s	400	1000	1280
	P= 10%	m <sup>3</sup> /s	280	720	890
<b>II</b>	<b>Hồ chứa</b>				
1	Mực nước dâng bình thường	m	225,00	230,00	
2	Mực nước chết	m	225,00	225,70	
3	Diện tích mặt hồ ứng với	ha	1,38	6,71	
4	Mực nước lũ thiết kế (1,5%)	m	227,20	234,04	
5	Mực nước lũ thiết kế (0,5%)	m	227,52	234,59	
6	Dung tích toàn bộ	10 <sup>6</sup> m <sup>3</sup>	0,143	0,367	
7	Dung tích hữu ích	10 <sup>6</sup> m <sup>3</sup>	0,00	0,216	
<b>III</b>	<b>Mực nước hạ lưu nhà máy</b>				
1	Mực nước hạ lưu Min	m			176,00
2	Mực nước hạ lưu Max	m			185,30
<b>IV</b>	<b>Cột nước phát điện</b>				
1	Cột nước lớn nhất H <sub>max</sub>	m			49,00
2	Cột nước nhỏ nhất H <sub>min</sub>	m			44,62
3	Cột nước bình quân H <sub>tb</sub>	m			47,93
4	Cột nước tính toán H <sub>tt</sub>	m			47,25
5	Lưu lượng phát điện max Q <sub>max</sub>	m <sup>3</sup> /s			28,51
<b>V</b>	<b>Chỉ tiêu năng lượng</b>				
1	Công suất đảm bảo	MW			0,965
2	Công suất lắp máy	MW			10,00
3	Điện lượng trung bình nhiều năm	10 <sup>6</sup> kWh			35,23
4	Điện lượng trung bình mùa kiệt	10 <sup>6</sup> kWh			24,65
5	Điện lượng trung bình mùa lũ	10 <sup>6</sup> kWh			10,57
6	Số giờ sử dụng NLM	giờ			3522
7	Số tổ máy	tổ			2

Ngày 22/9/2017, Bộ Công Thương có Công văn số 8855/BCT-ĐL về việc phối hợp chỉ đạo thực hiện công tác quản lý quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ; theo đó, việc bổ sung quy hoạch thủy điện vừa nhỏ trình đồng bộ trong Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh (theo kỳ quy hoạch 5 năm). Tuy nhiên, dự án thủy điện Đăkre 2 đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi đồng ý để Nhà đầu tư

tiến hành nghiên cứu, khảo sát từ năm 2016; đồng thời, dự án cũng đã được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi thống nhất chủ trương trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt bổ sung vào quy hoạch thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh. Qua xem xét nội dung đề nghị của Nhà đầu tư, UBND tỉnh nhận thấy đây là dự án có tính hiệu quả kinh tế - xã hội cao, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của huyện Ba Tơ, là một trong những huyện miền núi khó khăn của tỉnh; dự án được sự đồng tình, nhất trí cao của các sở, ngành, chính quyền địa phương và nhân dân trong vùng dự án; dự án cơ bản đáp ứng các điều kiện quy định tại Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện, dự án thủy điện Đăkre 2 (10 MW), Đăkre (60 MW) cùng là một Nhà đầu tư nên thuận lợi trong việc tận dụng nguồn nước và đấu nối vào lưới điện.

Thực hiện Thông tư số 43/2012/TT-BCT ngày 27/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng dự án thủy điện và vận hành khai thác công trình thủy điện, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Công Thương xem xét, thống nhất bổ sung dự án thủy điện Đăkre 2 vào Quy hoạch thủy điện nhỏ trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở để UBND tỉnh chỉ đạo Nhà đầu tư triển khai thực hiện các bước tiếp theo theo đúng quy định của pháp luật (*Kèm theo hồ sơ dự án*).

Kính trình Bộ Công Thương quan tâm giải quyết./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT;
- UBND huyện Ba Tơ;
- Công ty Cổ phần ĐTXD Thiên Tân;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD (trung282)



**KT. CHỦ TỊCH  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Tăng Bính**