

Số: 1491/UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày 08 tháng 4 năm 2020

V/v bổ sung trạm biến áp 110kV  
cấp điện cho Khu đô thị Công  
nghiệp Dung Quất vào Quy  
hoạch phát triển điện lực tỉnh  
Quảng Ngãi giai đoạn 2016-  
2025, có xét đến năm 2035

Kính gửi: Bộ Công Thương

Theo đề nghị của Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt tại Văn bản số 03-20/CV-HTĐ ngày 15/01/2020 về việc bổ sung trạm biến áp 110/22 kV cấp điện cho Khu Đô thị Công nghiệp Dung Quất vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 và Văn bản số 18-20/CV-HTĐ ngày 17/3/2020; đề xuất của Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi tại Văn bản số 223/BQL-QHXD ngày 14/02/2020; Tổng công ty Điện lực miền Trung tại Văn bản số 1755/EVNCPK-KH+KT ngày 10/03/2020; Viện Năng lượng tại Văn bản số 0359/VNL-P14 ngày 16/03/2020; đề xuất của Giám đốc Sở Công Thương tại Công văn số 503/SCT-QLNL ngày 27/3/2020, UBND tỉnh Quảng Ngãi báo cáo Bộ Công Thương nội dung như sau:

1. Tóm tắt dự án Khu đô thị Công nghiệp Dung Quất

Khu đô thị Công nghiệp Dung Quất được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư theo văn bản số 1389/TTg-KTN ngày 09/08/2016 và được Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất (nay là Ban Quản lý KTT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi) cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư số 7020466316 cho Nhà Đầu tư là Công ty cổ phần Hoàng Thịnh Đạt vào ngày 15/08/2016. Quy mô dự án giai đoạn I: khoảng 319 ha (trong đó giai đoạn IA khoảng 166 ha, giai đoạn IB khoảng 153 ha); định hướng phát triển giai đoạn II khoảng 262 ha.

Dự án Khu đô thị Công nghiệp Dung Quất được chấp thuận đầu tư vào cuối năm 2016, do vậy khi lập Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 chưa xem xét đến việc cấp điện cho dự án này.

2. Nội dung đề nghị bổ sung quy hoạch phát triển điện lực tỉnh

Để có cơ sở triển khai đầu tư xây dựng công trình cấp điện cho Khu đô thị Công nghiệp Dung Quất, Nhà đầu tư - Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt đề xuất bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2035, có xét đến năm 2035 như sau:



- Xây dựng trạm biến áp 110kV Khu đô thị Công nghiệp Dung Quất 1 công suất 2x63MVA, điện áp 110/22kV cấp điện cho Khu đô thị Công nghiệp Dung Quất giai đoạn I. Quý IV năm 2020 bắt đầu đưa vào vận hành máy biến áp T1: 63MVA-110/22kV, đồng bộ với tiến độ đưa vào vận hành giai đoạn IA của Khu đô thị Công nghiệp Dung Quất; Năm 2022 đưa vào vận hành máy biến áp T2: 63 MVA-110/22kV, đồng bộ với tiến độ vận hành dây chuyền 1B của Khu đô thị Công nghiệp Dung Quất;

- Xây dựng đường dây 110kV mạch kép từ thanh cái 110kV của trạm 110kV Khu đô thị Công nghiệp Dung Quất 1 đấu chuyển tiếp trên đường dây 110kV từ lộ 172 TBA 220kV Dung Quất - lộ 176 TBA 220kV Dốc Sỏi, dây dẫn ACSR-300, chiều dài 2,5 km; Quý IV năm 2020 đưa vào vận hành đồng bộ với tiến độ vận hành của trạm 110kV Khu đô thị Công nghiệp Dung Quất 1;

- Xây dựng trạm biến áp 110kV Khu đô thị Công nghiệp Dung Quất 2 công suất 2x63MVA, điện áp 110/22kV cấp điện cho Khu đô thị Công nghiệp Dung Quất giai đoạn 2. Năm 2024 bắt đầu đưa vào vận hành đồng bộ tiến độ đưa vào vận hành giai đoạn 2 của Khu đô thị Công nghiệp Dung Quất;

- Xây dựng đường dây 110kV mạch kép từ thanh cái 110kV của trạm 110kV Khu đô thị Công nghiệp Dung Quất 2 đấu chuyển tiếp trên đường dây 110kV từ lộ 171 TBA 220kV Dung Quất - lộ 175 TBA 220kV Dốc Sỏi, dây dẫn ACSR-300, chiều dài 4,0 km; Năm 2024 đưa vào vận hành đồng bộ với tiến độ vận hành của trạm 110kV Khu đô thị Công nghiệp Dung Quất 2;

- Cải tạo thay dây 280m đường dây 110kV lộ 171 TBA 220kV Dung Quất - lộ 175 TBA 220kV Dốc Sỏi thành dây dẫn ACSR-300, đồng bộ với tiến độ triển khai TBA 110kV Khu đô thị Công nghiệp Dung Quất 2.

Nhằm tạo điều kiện hỗ trợ Nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án theo đúng qui định, UBND tỉnh Quảng Ngãi thống nhất, kính đề nghị Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt bổ sung trạm biến áp 110 kV cấp điện cho Khu Đô thị Công nghiệp Dung Quất vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 (kèm theo Báo cáo bổ sung quy hoạch Đường dây đấu nối và trạm biến áp 110 kV cấp điện cho Khu Đô thị Công nghiệp Dung Quất).

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Cục Điện lực & NLTT;
- Sở Công Thương;
- BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;
- Công ty Cổ phần Hoàng Thịnh Đạt;
- VPUB: CVP, PCVP, NNTN, CB-TH;
- Lưu: VT, CNXDak121.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tăng Bình**