

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

Số: 6137/UBND-CNXD

V/v điều chỉnh quy hoạch  
dự án thủy điện Sơn Trà 1

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 12 năm 2014

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐỀN	Số: 9074 Ngày: 31/12/14 Chuyên:

Kính gửi: Bộ Công Thương

Dự án Thủy điện Sơn Trà 1, tỉnh Quảng Ngãi đã được Bộ Công Thương thoả thuận quy hoạch tại Công văn số 4164/BCT-NL ngày 12/5/2011 với công suất lắp máy 48MW và được hiệu chỉnh lần thứ nhất với công suất lắp máy 42MW (*để giảm diện tích chiếm đất*).

Tuy nhiên, với quan điểm tiếp tục nghiên cứu, giảm thiểu diện tích chiếm đất, nhất là diện tích rừng phòng hộ và hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường- xã hội, nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, Chủ đầu tư đã tiếp tục nghiên cứu và đề xuất phương án tối ưu nhất.

Phương án hiệu chỉnh thủy điện Sơn Trà 1 đã được Tổng cục Năng lượng thông nhất tại Công văn số 1659/TCNL-TĐ ngày 05/12/2014 và UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã tổ chức cuộc họp với các Sở, ngành, địa phương để nghe Chủ đầu tư báo cáo về phương án hiệu chỉnh.

Trên cơ sở ý kiến tham gia, Chủ đầu tư đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn chỉnh, bổ sung phương án hiệu chỉnh dự án thủy điện Sơn Trà 1.

Để Chủ đầu tư có cơ sở triển khai thực hiện các bước tiếp theo của dự án, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Công Thương xem xét, thống nhất điều chỉnh quy hoạch dự án thủy điện Sơn Trà 1 với các nội dung sau:

**1. Tên dự án đầu tư:** Thủy điện Sơn Trà 1, bao gồm cụm nhà máy:

- Nhà máy thủy điện Sơn Trà 1A - 30MW.
- Nhà máy thủy điện Sơn Trà 1B - 30MW.

**2. Nhiệm vụ và sơ đồ khai thác:**

a) Nhiệm vụ: phát điện lên lưới điện Quốc gia.

b) Sơ đồ khai thác:

- Nhà máy thủy điện Sơn Trà 1A (công trình và vùng hồ) gồm đập dâng kết hợp đập tràn trên sông Đăkô, tuyển năng lượng kiểu đường dẫn bên bờ phải và nhà máy thủy điện xả nước vào kênh xả kết hợp với tràn bờ.

- Nhà máy thủy điện Sơn Trà 1B: bao gồm kênh dẫn nước và Cửa nhận nước bố trí sau Nhà máy thủy điện Sơn Trà 1A (100m), tuyển năng lượng kiểu đường dẫn bên bờ phải và nhà máy thủy điện xả nước trở lại sông Đăkô.

### 3. Các thông số chính của dự án:

STT	Các thông số chính	Theo Quy hoạch	Đề nghị hiệu chỉnh Cụm nhà máy	
			Nhà máy thủy điện Sơn Trà 1A	Nhà máy thủy điện Sơn Trà 1B
1	Vị trí	xã Sơn Lập, huyện Sơn Tây và xã Sơn Kỳ huyện Sơn Hà		
	- Tọa độ: + Đập:	X=1642387,42; Y=546168,91	X=164928,32; Y=545527,4.	X=1644677,39; Y=548683,38.
	+ Nhà máy:	Bờ trái sông Đăksêlô X=1644879,99. Y=547988,77;	Bờ phải sông Đăksêlô X=1644565,4; Y=548584,47.	Bờ phải sông Đăksêlô X=1646348,19; Y=549793,84.
2	Diện tích lưu vực ( $\text{km}^2$ )	366		378
3	Lưu lượng trung bình năm ( $\text{m}^3/\text{s}$ )	23		24,4
4	MNDBT (m)	181,7		192,5
5	Dung tích toàn bộ ( $10^6 \text{ m}^3$ )	5,479		6,83
6	Điện lượng bình quân năm ( $10^6 \text{ kWh}$ )	181,95	118,7	107,5

### 4. Tổng diện tích chiếm đất: 75,46 ha

TT	Loại đất	Đơn vị	Xã Sơn Kỳ, Sơn Hà	Xã Sơn Lập, Sơn Tây	Tổng
1	Đất rừng phòng hộ	ha	16,61	1,61	18,22
2	Đất rừng sản xuất	ha	17,85	7,12	24,96
3	Đất lúa nước	ha	-	1,09	1,09
4	Đất trồng cây hàng năm	ha	-	6,42	6,42
5	Đất khác (sông, suối, giao thông...)	ha	14,77	10,01	24,78
6	<b>Tổng</b>	<b>ha</b>	<b>49,23</b>	<b>26,23</b>	<b>75,46</b>

Riêng tuyến đường dây 110kV từ trạm phân phối nhà máy thủy điện Sơn Trà 1A đến TBA 220/110 kV Sơn Hà dài 24,7Km có diện tích chiếm đất khoảng 27,47ha.

Dự án thủy điện Sơn Trà 1 theo phương án hiện chỉnh đã giảm thiểu được tác động tiêu cực đến môi trường tự nhiên và xã hội, nhất là giảm thiểu được diện tích đất quy hoạch rừng phòng hộ (giảm từ 44,53 ha còn **18,22 ha**), đồng thời nâng cao hiệu quả kinh tế - xã hội dự án (Tăng công suất lắp máy từ 42 MW lên 60MW).

UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Công Thương quan tâm xem xét, điều chỉnh để làm cơ sở triển khai thực hiện dự án./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Tổng cục Năng lượng- Bộ Công Thương;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở: Công Thương, Kế hoạch và ĐT, Tài nguyên và MT, Nông nghiệp và PTNT;
- UBND huyện: Sơn Hà, Sơn Tây;
- Công ty CP 30-4 Q.Ngãi;
- VPUB: CVP, PCVP (CN), CNXD, CBTH;
- Lưu: VT, CN.to293.



Lê Viết Chữ