

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~4736~~ UBND-CNXD
V/v bổ sung Phương án
đầu nối cụm dự án thủy
điện Đăk Re 1A và Đăk
Re 3 vào Quy hoạch phát
triển điện lực quốc gia

Quảng Ngãi, ngày ~~14~~ tháng 9 năm 2021

Kính gửi: Bộ Công Thương

Dự án thủy điện Đăk Re 1A và Đăk Re 3 với tổng công suất 25,5 MW tại huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch thủy điện nhỏ tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định 749/QĐ-BCT ngày 02/3/2021. Tuy nhiên, phương án đầu nối của các dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia.

Công ty Cổ phần thủy điện Ba Tơ đã phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát và đề nghị bổ sung Phương án đầu nối cụm dự án thủy điện Đăk Re 1A và Đăk Re 3 vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, như sau:

- Xây dựng Trạm biến áp 220/35/10kV tại nhà máy thủy điện Đăk Re 3 công suất 63MVA vận hành năm 2025.

- Xây dựng đường dây 220kV mạch kép đầu nối cụm thủy điện Đăk Re 1A và Đăk Re 3 chuyển tiếp trên 1 mạch đường dây 220kV Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi, dây dẫn AC330 mm², chiều dài 1,5 km, vận hành năm 2025.

- Xây dựng đường dây 35kV mạch đơn Đăk Re 1A – Đăk Re 3 tiết diện AC120 mm² dài 6 km và máy biến áp nâng áp 6.3/35 kV công suất 12,5 MVA tại nhà máy thủy điện Đăk Re 1A.

Dự án thủy điện Đăk Re 1A và Đăk Re 3 có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Ba Tơ, một huyện miền núi rất khó khăn của tỉnh Quảng Ngãi. Việc sớm triển khai thực hiện, đưa dự án vào vận hành sẽ tạo nhiều chuyển biến tích cực, tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Phương án đầu nối cụm dự án thủy điện Đăk Re 1A và Đăk Re 3 đầu nối chuyển tiếp trên 1 mạch đường dây 220kV Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi khả thi về kinh tế - kỹ thuật, không gây quá tải cho đường dây 220kV Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi trong điều kiện vận hành bình thường (theo ý kiến của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia tại Công văn số 3387/EVNNPT-KH+KT ngày 24/8/2021).

Trên cơ sở đề xuất của Giám đốc Sở Công Thương Quảng Ngãi tại Công văn số 1775/SCT-QLNL ngày 09/9/2021, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt bổ sung Phương án đấu nối cụm dự án thủy điện Đăk Re 1A và Đăk Re 3 vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, làm cơ sở triển khai các bước thủ tục tiếp theo (kèm theo Báo cáo bổ sung quy hoạch Phương án đấu nối cụm dự án thủy điện Đăk Re 1A và Đăk Re 3)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Công Thương;
- UBND huyện Ba Tơ;
- Công ty CP thủy điện Ba Tơ;
- VPUB: CVP, PCVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.toan 214



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Phước Hiền