

Số: 29 /GP-UBND

Quảng Ngãi, ngày 22 tháng 5 năm 2019

**GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC**

IT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
<b>ĐẾN</b>	Số: ..... 973 .....
	Ngày: 23/5/19 .....
	Chuyên: .....

**ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21/6/2012;  
Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước;  
Căn cứ Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT ngày 30/5/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đăng ký khai thác nước dưới đất, mẫu hồ sơ cấp, gia hạn, điều chỉnh, cấp lại giấy phép tài nguyên nước;  
Căn cứ Quyết định số 59/2014/QĐ-UBND ngày 09/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định về quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi;  
Căn cứ Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 21/10/2016 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030;  
Xét Đơn đề nghị cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn đề ngày 20/3/2019 và hồ sơ đã chỉnh sửa, bổ sung kèm theo; đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 2046/TĐHS-STNMT ngày 14/5/2019 về việc thẩm định Hồ sơ xả nước thải vào nguồn nước cho Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn cho Cơ sở 2 và Công văn số 2047/STNMT-TNN ngày 14/5/2019 về việc cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước của Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn cho Cơ sở 2,

**QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Cho phép Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn - Cơ sở 2, địa chỉ tại thôn Vạn Tường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi được xả nước thải vào nguồn nước, với các nội dung chủ yếu sau:

1. Nguồn nước tiếp nhận nước thải: Hệ thống thoát nước chung của Khu đô thị Vạn Tường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi.

2. Vị trí nơi xả nước thải:

a) Địa điểm: Hồ ga nằm ở Tây Bắc Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn - Cơ sở 2 thuộc thôn Vạn Tường, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi;

b) Tọa độ vị trí xả nước thải: theo hệ tọa độ VN2000 (kinh tuyến trục 108 độ múi chiều 3 độ):

Vị trí	X (m)	Y (m)
Vị trí xả thải	1696.585	591.678

3. Phương thức xả nước thải: xả nước thải theo phương thức xả mặt.

4. Chế độ xả nước thải: liên tục hàng ngày (24/24 giờ).

5. Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 171 m<sup>3</sup>/ngày đêm (một trăm bảy mươi một), tương đương 7,125 m<sup>3</sup>/giờ.

6. Giới hạn thông số, nồng độ chất ô nhiễm được phép xả thải: Cột A QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận, cụ thể:

STT	Thông số	Đơn vị	Giới hạn cho phép xả thải (QCVN 28:2010/BTNMT Cột A, K=1)
1	pH	-	6,5 – 8,5
2	BOD <sub>5</sub>	mg/l	30
3	COD	mg/l	50
4	Sunfua (tính theo H <sub>2</sub> S)	mg/l	1,0
5	Amoni (tính theo N)	mg/l	5
6	Tổng chất rắn lơ lửng (TSS)	mg/l	50
7	Nitrat (tính theo N)	mg/l	30
8	Phosphat (tính theo P)	mg/l	6
9	Dầu mỡ động, thực vật	mg/l	10
10	Tổng Coliforms	MPN/100ml	3.000
11	Salmonella	Vi khuẩn/100 ml	KPH
12	Shigela	Vi khuẩn/100 ml	KPH
13	Vibrio cholerae	Vi khuẩn/100 ml	KPH

f) Thời hạn của giấy phép: 05 năm kể từ ngày được cấp phép.

**Điều 2.** Các yêu cầu đối với Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn:

1. Tuân thủ các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này.
2. Thực hiện quan trắc nước thải và nước nguồn tiếp nhận:

- Vị trí, lưu lượng nước thải: Vị trí quan trắc trước và sau hệ thống xử lý nước thải tập trung của Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn - Cơ sở 2; đo lưu lượng tại đồng hồ xả thải; thông số quan trắc theo Khoản 6 Điều 1 Giấy phép này.

- Vị trí nguồn nước tiếp nhận: thông số theo QCVN 08-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước mặt.

- Tần suất: 06 tháng/lần.

3. Hằng năm (trước ngày 15 tháng 12), tổng hợp báo cáo gửi UBND tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) về tình hình thu gom, xử lý nước thải, xả nước thải và các vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý nước thải; các kết quả quan trắc lưu lượng, chất lượng nước thải và nước nguồn tiếp nhận theo quy định tại Khoản 2 Điều này.

4. Thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 38 của Luật Tài nguyên nước.

5. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, đơn vị liên quan.

**Điều 3.** Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn được hưởng các quyền hợp pháp theo quy định tại Khoản 1 Điều 38 của Luật Tài nguyên nước và các quyền lợi hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

**Điều 4.** Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bình Sơn định kỳ và đột xuất thực hiện việc giám sát quá trình thực hiện nội dung Điều 1 và Điều 2 Giấy phép này của Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn. Trường hợp phát hiện vi phạm thì xử lý nghiêm theo quy định.

**Điều 5.** Giấy phép này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chậm nhất chín mươi (90) ngày trước khi giấy phép hết hạn, nếu Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn – Cơ sở 2 còn tiếp tục xả nước thải với các nội dung quy định tại Điều 1 của Giấy phép này thì phải làm thủ tục gia hạn giấy phép theo quy định.

**Điều 6.** Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Công an tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Trưởng Ban Quản lý KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi; Chủ tịch UBND huyện Bình Sơn; Chủ tịch UBND xã Bình Hải; Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Sơn và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Giấy phép này/.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Cục Quản lý Tài nguyên nước;
- VPUB: PCVP(NL), NNTN, CBTH;
- Lưu: VT, CN (lphong192)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Căng