

Số: /BC-VP

Quảng Ngãi, ngày tháng 12 năm 2020

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2020 tại Trụ sở HĐND và UBND tỉnh

Theo đề nghị của Công an tỉnh tại Công văn số 5128/CAT-PV01(PC07) ngày 03/12/2020 về việc báo cáo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2020, Văn phòng UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2020 tại trụ sở HĐND và UBND tỉnh như sau:

I. Đặc điểm cơ quan:

1. Tổng diện tích mặt bằng: 14.257m²

2. Giao thông:

Đường giao thông bên trong rộng thoáng, thuận lợi cho xe chữa cháy tiếp cận công trình để chữa cháy dễ dàng; bên ngoài: Phía Bắc giáp đường Hùng Vương rộng rãi, trụ sở có 02 cổng ra, vào rộng từ 05 đến 07m ở phía trước và 01 cổng phụ rộng 2,5m (cổng thoát hiểm).

3. Đặc điểm kiến trúc xây dựng:

a) Trụ sở cơ quan có tổng diện tích xây dựng là 1.237m², gồm 04 dãy nhà từ 2-3 tầng; tường xây gạch; trần bê tông bậc II chịu lửa. Có hành lang rộng 2m ở giữa hai dãy phòng làm việc của mỗi tầng, ở giữa sảnh có cầu thang rộng 4,5m từ tầng trệt lên tầng lửng, từ tầng lửng lên tầng 3, hai bên có cầu thang rộng 1,5m, cụ thể các phòng làm việc và kho lưu trữ như sau:

+ Tầng 1: Dãy nhà phía Nam có 03 phòng làm việc; phía Bắc có 08 phòng (06 phòng làm việc và 02 phòng khách); phía Tây có 04 phòng (01 phòng Đội xe Văn phòng HĐND tỉnh, 01 phòng máy Photocopy, 02 phòng lưu trữ tài liệu); phía Đông có 03 phòng làm việc và 02 kho.

+ Tầng 2: Dãy nhà phía Nam có 03 phòng làm việc; phía Bắc có 10 phòng, (09 phòng làm việc và phòng họp số 02); phía Đông có 05 phòng làm việc; phía Tây có 01 phòng họp (phòng họp số 1).

+ Tầng 3: Dãy nhà phía Bắc có 11 phòng 09 phòng làm việc và 02 phòng họp (phòng họp số 03 và 04); phía Đông có 05 phòng làm việc.

b) Nhà làm việc phía Tây Nam trụ sở: Hiện nay tầng 01 giao Trung tâm Công báo Tin học quản lý, sử dụng; tầng 02 làm kho chứa tài liệu; tầng 03 làm phòng họp và phòng truyền thống.

c) Khu nhà ở, làm việc của Tiểu đội Cảnh sát Bảo vệ mục tiêu và Tổ xe.

d) Nhà để xe ô tô của cơ quan 108m², tường xây gạch, mái lợp tôn và nhà để xe máy 80 m², tường để trống, mái lợp tôn.

đ) Số người thường xuyên làm việc tại trụ sở khoảng 100 người, ngoài ra còn có lực lượng cảnh sát bảo vệ mục tiêu UBND tỉnh có mặt 24/24: 8-10 người.

e) Trang thiết bị phòng cháy, chữa cháy:

- Hiện có 02 hệ thống báo cháy tự động cho 02 khu nhà cũ và khu nhà mới, đang hoạt động bình thường.

- Hệ thống chữa cháy bằng bơm điện công suất 18,5Kw, áp lực 4 At hoạt động ổn định.

- Trang bị các khu vực gồm: 37 bình MFZ8, 30 bình MT5, tổng cộng 67 bình, đảm bảo đúng quy định công tác chữa cháy ban đầu.

e) Bể nước chữa cháy: 02 bể có tổng dung lượng là 170m³ (120m³ + 50m³).

g) Hệ thống điện:

- Điện lưới đảm bảo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ của từng cán bộ, công chức, viên chức.

- Đầu nối hệ thống điện từ máy phát điện đến máy bơm chữa cháy (dự phòng khi cúp điện, mất điện).

II. Tình hình thực hiện:

1. Những việc đã làm được

a) Đã tổ chức đo lại điện trở hệ thống chống sét đánh thẳng đối với các tòa nhà và công trình theo quy định Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 9385 - 2012.

b) Đã mở hồ sơ quản lý công tác PCCC để theo dõi và quản lý theo đúng quy định tại Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Công an.

c) Kiểm tra vận hành hệ thống phòng cháy chữa cháy hàng tuần, vệ sinh các bình chữa cháy.

d) Đã đầu nối máy bơm nước chữa cháy với máy phát điện dự phòng.

2. Nhiệm vụ thời gian đến:

- Duy trì công tác tuyên truyền, nhắc nhở, phổ biến kiến thức, pháp luật, nội quy, quy định, quy trình về an toàn PCCC đến toàn thể cán bộ công chức và người lao động trong cơ quan.

- Thường xuyên kiểm tra an toàn PCCC, kiểm tra hoạt động và bảo dưỡng các hệ thống PCCC định kỳ hàng tháng, quý đối với tất cả các phương tiện, hệ thống PCCC.

- Phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cấp giấy chứng nhận mới và tiến hành tổ chức thực hành phương án PCCC tại chỗ cho đội viên PCCC và công chức, viên chức và người lao động thuộc Văn phòng UBND tỉnh thực hiện trong năm 2021.

- Duy trì công tác kiểm tra vận hành máy bơm và hệ thống phòng cháy chữa cháy hàng tuần.

III. Kiến nghị:

Đề đảm bảo an toàn công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đề nghị cơ quan chức năng, địa phương liên quan kiểm tra việc một số hộ dân để các vật dụng ngăn lối thoát hiểm tại công phụ (phía Tây) trụ sở UBND tỉnh.

Đề nghị Công an tỉnh tổng hợp báo cáo UBND tỉnh./.

Nơi nhận:

- Công an tỉnh;
- UBND phường Nguyễn Nghiêm;
- VPUB: PCVP, CBTH;
- Lưu VT, NC, QTTV.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Lê Quốc Đạt

