

Số ~~4259~~ /QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày ~~07~~ tháng 8 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt Đường dây đầu nối dự án thủy điện Kà Tinh, huyện Trà Bồng vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện sau các trạm 110kV

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: <u>492</u>
	Ngày: <u>08/8/2018</u>
	Chuyển: <u>CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI</u>

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 03/12/2004; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực ngày 20/11/2012;

Căn cứ Nghị định số 137/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực;

Căn cứ Thông tư số 43/2013/TT-BCT ngày 31/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định nội dung, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực;

Căn cứ Quyết định số 4813/QĐ-BCT ngày 08/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV;

Căn cứ Quyết định số 1146/QĐ-BCT ngày 06/4/2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt bổ sung Quy hoạch thủy điện nhỏ tỉnh Quảng Ngãi;

Căn cứ Quyết định số 226/QĐ-BCT ngày 23/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện sau các trạm 110kV;

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Thủy điện Trà Bồng tại Công văn số 2606/2018/TĐ-KT ngày 28/6/2018; đề xuất của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 1394/TTr-SCT ngày 26/7/2018 về việc phê duyệt Đường dây đầu nối dự án thủy điện Kà Tinh, huyện Trà Bồng vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện sau các trạm 110kV,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đường dây đầu nối dự án thủy điện Kà Tinh, huyện Trà Bồng vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-

2025, có xét đến năm 2035 - Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện sau các trạm 110kV do Viện Năng lượng – Bộ Công Thương lập với các nội dung chính như sau:

1. Thông tin chung về dự án thủy điện Cà Tinh:

- Tên dự án: Thủy điện Cà Tinh.
- Địa điểm xây dựng: Xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Thủy điện Trà Bồng.
- Tổng công suất lắp máy: 12MW, trong đó:
 - + Nhà máy thủy điện Cà Tinh 1:
 - Địa điểm: xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.
 - Công suất: 7 MW.
 - Điện lượng 23,84 triệu kWh/năm.
 - + Nhà máy thủy điện Cà Tinh 2:
 - Địa điểm: xã Trà Lâm, Trà Sơn và Trà Thủy, huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi.
 - Công suất: 5 MW.
 - Điện lượng 17,47 triệu kWh/năm.

2. Giải pháp đấu nối:

- * Giai đoạn 1 (giai đoạn 2019-2021): Cấp điện áp vận hành 35 kV.
 - Xây dựng TBA 35/22 kV Nhà máy Thủy điện Cà Tinh 1 - 10 MVA.
 - Xây dựng TBA 35/22 kV Nhà máy Thủy điện Cà Tinh 2 - 7 MVA.
 - Xây dựng đường dây 35 kV mạch đơn AC185 dài khoảng 3 km từ TBA 35/22 kV Nhà máy Thủy điện Cà Tinh 1 -10 MVA đấu nối vào thanh cái 35 kV TBA 35/22 kV Nhà máy Thủy điện Cà Tinh 2 - 7 MVA.
 - Xây dựng đường dây 35 kV mạch đơn AC185 dài khoảng 5,5 km từ TBA 35/22 kV Nhà máy Thủy điện Cà Tinh 2 -7 MVA đấu nối vào thanh cái 35 kV của trạm biến áp trung gian 35/22 kV Trà Bồng.
 - Mở rộng ngăn lộ 35 kV tại TBA 22/35 kV Trà Bồng.
 - Cải tạo nâng tiết diện lên 185 mm² đoạn cáp ngầm 35 KV vượt đường cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi.
 - Xây dựng hệ thống đo đếm tại điểm đấu nối tuân thủ theo đúng quy định hiện hành và của ngành điện.

- * Giai đoạn 2 (giai đoạn 2021-2025): Cấp điện áp vận hành 22 kV.

Trong giai đoạn 2021-2025, khi TBA 22/110 kV Trà Bồng đưa vào vận hành thay thế cho TBA 22/35 kV Trà Bồng (theo Quy hoạch phát triển điện tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021-2025, xét đến 2035 đã được Bộ Công Thương phê duyệt):

- Chuyển đổi cấp điện áp vận hành của trạm biến áp và đường dây đầu nối Nhà máy thủy điện Cà Tinh 1, 2 sang cấp 22 kV.

- Chuyển đầu nối Nhà máy thủy điện Cà Tinh (12 MW) về TBA 22/110 kV Trà Bồng.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1. Công ty Cổ phần Thủy điện Trà Bồng:

- Có trách nhiệm đầu tư các hạng mục công trình nêu tại Điều 1 Quyết định này đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật có liên quan; tuân thủ đúng cấu trúc lưới điện, quy mô và cấp điện áp được phê duyệt; tuân thủ Quy định hệ thống điện phân phối đã được ban hành.

- Cam kết dừng vận hành hoặc giảm công suất phát nhà máy thủy điện Cà Tinh (12MW) theo lệnh chỉ huy điều độ của Công ty Điện lực tỉnh Quảng Ngãi để đảm bảo vận hành an toàn đường dây 35 kV Trà Bồng – Tịnh Phong.

- Chia sẻ phần tổn thất điện năng tăng thêm do truyền tải công suất 12 MW của Nhà máy thủy điện Cà Tinh lên lưới điện tỉnh Quảng Ngãi khi vận hành ở cấp 35kV.

2. Giao Sở Công Thương kiểm tra, giám sát việc thực hiện hạng mục Đường dây đầu nối dự án thủy điện Cà Tinh đã được phê duyệt bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Trà Bồng; Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Ngãi; Giám đốc Công ty Cổ phần Thủy điện Trà Bồng và Thủ trưởng các sở, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Điện lực và NL tái tạo - Bộ Công Thương;
- Tổng Công ty Điện lực miền Trung;
- VPUB: TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD (ttrung417)

KT. CHỦ TỊCH
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tăng Bình