

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

Số: 4044 /UBND-CNXD

V/v điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đấu nối Cụm nhà máy thủy điện Nước Long vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Ngãi, ngày 21 tháng 8 năm 2020

Kính gửi: Bộ Công Thương

Dự án thủy điện Nước Long (*công suất 26 MW tại Xã Pờ È, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum; xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi*) đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung vào quy hoạch thủy điện nhỏ tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 3113/QĐ-BCT ngày 14/08/2017. Phương án đấu nối của dự án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia tại Văn bản số 16/TTg-CN ngày 05/01/2019 như sau:

- + Xây dựng đường dây 220 kV hai mạch kép, dây dẫn ACSR300/43mm², đấu nối rẽ nhánh trên 01 mạch đường dây 220kV Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi, chiều dài tuyến đường dây dự kiến khoảng 4km.
- + Xây dựng mới 01 trạm nâng áp công suất 75MVA-6,3/22/220kV.

Ngoài Cụm nhà máy thủy điện Nước Long, trong khu vực còn có 6 Nhà máy thủy điện (*Nước Long 1: 1,8 MW; Nước Long 2: 3,6 MW; Bo Ko 1: 6 MW; Bo Ko 2: 12,6 MW; Ba Vì: 9 MW; Long Sơn 10,6 MW*) với tổng công suất 43,6 MW (*đã được Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung vào quy hoạch*) dự kiến đấu nối vào sân phân phối Nhà máy thủy điện Nước Long.

Để đảm bảo thu gom hết công suất các dự án thủy điện trong khu vực, Công ty Cổ phần thủy điện Nước Long – Đức Bảo đề xuất điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đấu nối Cụm nhà máy thủy điện Nước Long và được Sở Công Thương thống nhất đề xuất tại Công văn số 1546/SCT-QLNL ngày 25/8/2020, cụ thể như sau:

- + Xây dựng đường dây 220 kV hai mạch kép, dây dẫn ACSR300/43mm², đấu nối rẽ nhánh trên 01 mạch đường dây 220kV Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi chiều dài tuyến đường dây dự kiến khoảng 4km.
- + Xây dựng mới 01 trạm nâng áp công suất 100MVA-10,5/22/220kV và 02 ngăn xuất tuyến 220kV.
- + Xây dựng mới các ngăn xuất tuyến 22kV để đấu nối Nhà máy thủy điện: Nước Long 1 và 2; Bo Ko 1 và 2; Ba Vì; Long Sơn.

Cụm nhà máy thủy điện Nước Long và các dự án khác trong khu vực có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Ba Tơ, một huyện miền núi hết sức khó khăn của tỉnh Quảng Ngãi. Việc sớm triển khai thực hiện, đưa dự án vào vận hành sẽ tạo nhiều chuyển biến tích cực, góp phần mở ra nhiều cơ hội, tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Phương án đấu nối điều chỉnh, bổ sung Cụm nhà máy thủy điện Nước Long mang lại hiệu quả kinh tế cho Nhà đầu tư, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật; đồng thời thu gom hết công suất các dự án thủy điện khác trong khu vực.

UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Công Thương xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch đấu nối Cụm nhà máy thủy điện Nước Long vào Quy hoạch phát triển điện lực Quốc gia, làm cơ sở triển khai các bước thủ tục tiếp theo (*kèm theo Báo cáo điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đấu nối Cụm nhà máy thủy điện Nước Long do Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 4 lập tháng 7/2020*)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Công Thương;
- UBND huyện Ba Tơ;
- Công ty CP thủy điện Nước Long – Đức Bảo;
- VPUB: CVP, PCVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.toan 295

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tăng Bình