

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1708/UBND-CNXD
V/v thoả thuận hướng tuyến
đường dây 110kV đầu nối
thủy điện Đakđrinh vào hệ
thống lưới điện Quốc gia

Quảng Ngãi, ngày 16 tháng 5 năm 2013

TRUNG TÂM CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
CV ĐẾN	Số:.....3112.....
	Ngày: 17/01/13
	Chuyên:.....

Kính gửi: Công ty Cổ phần Thủy điện Đakđrinh

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Thủy điện Đakđrinh tại Công văn số 92/DHC-TBCĐ ngày 17/01/2013 về việc thoả thuận phương án tuyến đường dây 110kV đầu nối thủy điện Đakđrinh vào hệ thống lưới điện Quốc; ý kiến đề xuất của Sở Công Thương tại Công văn số 430/SCT-NL ngày 28/3/2013, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi có ý kiến như sau:

1. Cơ bản thống nhất hướng tuyến 02 đoạn đường dây 110kV đầu nối thủy điện Đakđrinh vào hệ thống lưới điện Quốc gia theo phương án do Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam lập.

a) Đoạn 1: Điểm đầu là vị trí cuối tuyến (G9) của đường dây 110kV Đakđrinh - Sơn Hà và điểm cuối là vị trí cột đầu tuyến (ĐĐ) của đường dây 220kV Sơn Hà – Dốc Sỏi, kèm theo phương án tuyến do đơn vị tư vấn lập (Số hiệu bản vẽ: CD-31A-DN-01; CD-31A-DN-03).

b) Đoạn 2: Điểm đầu là vị trí cuối tuyến (ĐC2) của đường dây 220kV Sơn Hà – Dốc Sỏi và điểm cuối là vị trí cột trước sân phân phối 110KV trạm 500KV Dốc Sỏi, kèm theo phương án tuyến do đơn vị tư vấn lập (Số hiệu bản vẽ: CD-31A-DN-02; CD-31A-DN-04).

2. Yêu cầu Công ty Cổ phần Thủy điện Đakđrinh và đơn vị tư vấn tiếp thu ý kiến góp ý của các sở, ngành và UBND các huyện khi triển khai các bước tiếp theo của dự án; thực hiện đầy đủ ý kiến của Sở Công Thương tại Công văn số 430/SCT-NL ngày 28/3/2013./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Sở Công Thương;
- Sở Tài nguyên và Môi trường;
- UBND các huyện: Sơn Hà và Bình Sơn;
- Công ty CP TV Điện lực Dầu khí Việt Nam;
- VPUB: PVP(CN), KTTT, CBTH;
- Lưu: VT, CN.to50.

