

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **2743** /UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày **18** tháng 6 năm 2020

V/v bổ sung Đường dây đầu nối dự án thủy điện Sơn Nham và Sơn Linh vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi: Bộ Công Thương

Dự án thủy điện Sơn Nham (công suất 7 MW), Sơn Linh (công suất 6,8MW) tại huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi đã được Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung vào quy hoạch thủy điện nhỏ tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 4944/QĐ-BCT ngày 27/12/2018. Tuy nhiên, phương án đầu nối của dự án chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi. Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng thủy điện Sơn Linh đã phối hợp với đơn vị tư vấn tiến hành khảo sát và đề nghị bổ sung Đường dây đầu nối thủy điện Sơn Nham và Sơn Linh vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2025, có xét đến 2035, như sau:

- Xây dựng trạm nâng áp 6,3/35 kV Sơn Linh công suất 10 MVA.
- Xây dựng đường dây 35 kV mạch đơn, dây dẫn AC185 dài khoảng 9,6 km đầu nối vào thanh cái 35 kV TBA 6,3/35 kV nhà máy thủy điện Sơn Nham.
- Xây dựng trạm nâng áp 6,3/35kV Sơn Nham công suất 10 MVA.
- Xây dựng đường dây 35 kV mạch đơn, dây dẫn AC330 dài khoảng 18,35 km đầu nối vào thanh cái 35 kV máy biến áp T2 110/35/22 kV nối cấp Sơn Hà.

Tiến độ thực hiện: Năm 2021 – 2022, đồng bộ với tiến độ lắp máy biến áp T2, nâng công suất trạm 110 kV nối cấp Sơn Hà (đã được Bộ Công Thương thống nhất tại Công văn số 3070/BCT-ĐL ngày 29/4/2020).

Dự án thủy điện Sơn Linh, Sơn Nham có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện Sơn Hà, một huyện miền núi hết sức khó khăn của tỉnh Quảng Ngãi. Việc sớm triển khai thực hiện, đưa dự án vào vận hành sẽ tạo nhiều chuyển biến tích cực, góp phần mở ra nhiều cơ hội, tạo điều kiện để địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Phương án đầu nối thủy điện Sơn Linh, Sơn Nham đầu nối vào thanh cái 35 kV máy biến áp T2

110/35/22 kV nối cấp Sơn Hà mang lại hiệu quả kinh tế cho nhà đầu tư, đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật, không gây quá tải cho máy biến áp T2 trạm 110 kV nối cấp Sơn Hà (khi nâng công suất).

UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Công Thương xem xét, phê duyệt bổ sung Đường dây đấu nối thủy điện Sơn Linh, Sơn Nham vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi, làm cơ sở triển khai các bước thủ tục tiếp theo (*kèm theo Báo cáo điều chỉnh, bổ sung quy hoạch Đường dây đấu nối dự án thủy điện Sơn Nham, Sơn Linh*).

Nơi nhận:

- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Công Thương;
- UBND huyện Sơn Hà;
- Công ty CP ĐTXD thủy điện Sơn Linh;
- VPUB: CVP, PCVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD.toan206

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tăng Bính