

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~6577~~/UBND-CN XD

Quảng Ngãi, ngày 26 tháng 10 năm 2018

V/v phương án đầu nối
đường dây và Trạm biến áp
220kV Cụm dự án thủy điện
Nước Long vào Quy hoạch
phát triển điện lực quốc gia

TT CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
ĐẾN	Số: 9964
	Ngày: 26/10/2018
	Chuyên: Dự án thủy điện Nước Long (xã Pờ Ê, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum và xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi)

Kính gửi: Bộ Công Thương

Dự án thủy điện Nước Long (xã Pờ Ê, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum và xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi) được Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch thủy điện nhỏ tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 3113/QĐ-BCT ngày 14/8/2017. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp Quyết định chủ trương đầu tư dự án thủy điện Nước Long cho Công ty Cổ phần thủy điện Nước Long - Đức Bảo tại Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 25/5/2018; thời gian thực hiện dự án từ tháng 10/2018-03/2022. Tuy nhiên, phương án đầu nối của dự án chưa được cấp có thẩm quyền bổ sung vào quy hoạch phát triển điện lực theo quy định.

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần thủy điện Nước Long - Đức Bảo tại Công văn số 48a/2018/CV-NLĐB ngày 12/10/2018 về việc bổ sung quy hoạch phương án đầu nối Cụm dự án thủy điện Nước Long và đề xuất của Sở Công Thương tại Công văn số 1904/SCT-QLNL ngày 26/10/2018 về việc đề nghị bổ sung quy hoạch phương án đầu nối đường dây và trạm biến áp 220kV Cụm Dự án thủy điện Nước Long vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Công Thương xem xét việc bổ sung quy hoạch phương án đầu nối đường dây và trạm biến áp 220kV Cụm Dự án thủy điện Nước Long vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia như sau:

- Tên dự án đầu tư: Trạm biến áp 220kV
- Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần thủy điện Nước Long - Đức Bảo
- Mục tiêu đầu tư: Đầu nối nhà máy thủy điện Nước Long và các nhà máy thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn vào lưới điện quốc gia.
- Quy mô đầu tư:
 - Đường dây 220 kV:
 - + Điện áp định mức: 220 kV.
 - + Điểm đầu: Cột néo xây dựng mới dưới đường dây 220kV Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi.
 - + Điểm cuối: Thanh cái 220 kV TBA 220kV Nhà máy thủy điện Nước Long xây dựng mới.
 - + Số mạch: 02.

- + Chiều dài: 4,0 km.
- + Dây dẫn: ACSR-300/43.
- Trạm biến áp:
 - + Địa điểm xây dựng: Xã Ba Tiêu, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.
 - + Điện áp định mức: 220/22/6,3 kV.
 - + Công suất: 1x75 MVA.
 - + Ngăn lộ đường dây 220kV: 02 ngăn lộ
 - + Ngăn lộ 22kV: 05 ngăn, đấu nối nhà máy thủy điện Nước Long 1&2, Bo Ko 1&2.
 - + Ngăn lộ 6,3kV: 01 ngăn, đấu nối nhà máy thủy điện Nước Long.

Kính đề nghị Bộ Công Thương xem xét, thẩm định và trình cấp thẩm quyền xem xét phê duyệt bổ sung quy hoạch phương án đấu nối đường dây và trạm biến áp 220kV Cụm dự án thủy điện Nước Long vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia theo đúng quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục Điện lực và NLTT – Bộ Công Thương;
- Sở Công Thương;
- UBND huyện Ba Tơ;
- Công ty CP thủy điện Nước Long – Đức Bảo;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD (ttrung552)

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Nguyễn Tăng Bính