

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~3779~~/UBND-KTN  
V/v điều chỉnh Phương án  
đấu nối Dự án Nhà máy  
thủy điện Đăk Ba thuộc  
Quy hoạch phát triển điện  
lực tỉnh Quảng Ngãi giai  
đoạn 2016-2026, có xét  
đến năm 2035

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 7 năm 2022

Kính gửi: Bộ Công Thương

Dự án Nhà máy thủy điện Đăk Ba đã được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt Quy hoạch thủy điện nhỏ tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 2848/QĐ-UBND ngày 07/12/2007 với công suất 19,5MW; Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 4813/QĐ-BCT ngày 08/12/2016, theo đó Nhà máy thủy điện Đăk Ba đấu nối vào hệ thống điện Quốc gia thông qua TBA 110kV TĐ Đăk Ba (2x18MVA) và đường dây 110kV mạch đơn TĐ Đăk Ba - Sơn Hà, chiều dài khoảng 20km, dây dẫn AC-185; Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch thủy điện nhỏ tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 4774/QĐ-BCT ngày 24/12/2018, nâng công suất Nhà máy từ 19,5 MW lên 30 MW, tuy nhiên Bộ Công Thương chưa phê duyệt điều chỉnh phương án đấu nối sau khi nhà máy nâng công suất lên 30MW.

Theo báo cáo của Chủ đầu tư, đến nay dự án đã thi công hoàn thành khoảng 85% khối lượng, dự kiến hoàn thành đưa vào vận hành trong Quý IV/2022. Để đảm bảo tính pháp lý của dự án theo quy định, Chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh phương án đấu nối Nhà máy thủy điện Đăk Ba thuộc Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi từ công suất 19,5MW lên công suất 30 MW.

Qua xem xét nội dung báo cáo của Chủ đầu tư, đề xuất của Giám đốc Sở Công Thương tại Công văn số 1571/SCT-QLNL ngày 28/7/2022, UBND tỉnh Quảng Ngãi nhận thấy việc đề xuất điều chỉnh phương án đấu nối Dự án Nhà máy thủy điện Đăk Ba, công suất từ 19,5MW lên 30MW và điều chỉnh dung lượng Máy biến áp nâng áp từ 2x18MVA lên 2x22MVA của Chủ đầu tư là cần thiết, để phù hợp với việc điều chỉnh Quy hoạch thủy điện nhỏ tỉnh Quảng Ngãi đã được Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt tại Quyết định số 4774/QĐ-BCT ngày 24/12/2018 (*điều chỉnh từ 19,5 MW thành 30MW*); Đồng thời, làm cơ sở pháp lý để thực hiện công tác thỏa thuận đấu nối dự án.

Nhằm tạo điều kiện cho Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ pháp lý, sớm đưa dự án vào vận hành, UBND tỉnh Quảng Ngãi đề nghị Bộ Công Thương xem xét, chấp thuận điều chỉnh Phương án đấu nối Dự án Nhà máy thủy điện Đăk Ba thuộc Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 như đề xuất của Chủ đầu tư (*Kèm theo Báo cáo điều chỉnh Phương án đấu nối Dự án Nhà máy thủy điện Đăk Ba*)./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Cục Điện lực & Năng lượng tái tạo;
- Sở Công Thương;
- UBND huyện Sơn Tây;
- Công ty CP Bách Thiên Lộc;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, KTN.th442

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Trần Phước Hiền**