

QUYẾT ĐỊNH

**Phê duyệt Phương án cấm mốc chỉ giới phạm vi
bảo vệ đập Thủy điện Sông Liên 1**

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 114/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

Theo đề nghị của Công ty Cổ phần thủy điện Sông Liên tại Văn bản số 82/2023/CV-CtySL ngày 17/7/2023; ý kiến của Sở Công Thương tại Công văn số 1898/SCT-QLNL ngày 14/8/2023, ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 3430/SNNPTNT-TL ngày 18/8/2023, ý kiến của UBND huyện Ba Tơ tại Công văn số 1877/UBND ngày 25/8/2023 và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 5569/TTr-STNMT ngày 11/10/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án cấm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập thủy điện Sông Liên 1 với nội dung chủ yếu sau:

1. Tên công trình: Cấm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập thủy điện Sông Liên 1.

2. Chủ đầu tư: Công ty TNHH thủy điện Sông Liên.

3. Địa điểm thực hiện: xã Ba Thành, huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi.

4. Khối lượng thực hiện:

- Tổng số mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập thủy điện Sông Liên 1: 09 mốc (sẽ được chuẩn xác trong quá trình kiểm tra, nghiệm thu công trình).

- Vị trí cấm mốc: Mốc cấm được tính từ chân đập trở ra tối thiểu là 50m. Cấm đúng các vị trí theo phương án Cấm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập thủy điện Sông Liên 1.

- Quy cách mốc: Thực hiện đúng theo quy định hiện hành.

(Nội dung cụ thể theo Phương án được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định)

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra việc thực hiện cấm mốc giới tại Điều 1 theo đúng phương án được thẩm định và thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ được giao; chủ động hướng dẫn các đơn vị thực hiện và tham mưu UBND tỉnh xử lý các nội dung vượt thẩm quyền.

2. Công ty TNHH thủy điện Sông Liên (Công ty) chịu trách nhiệm:

- Ngay sau khi phương án cấm mốc chỉ giới được phê duyệt, Công ty có trách nhiệm chủ trì và phối hợp với UBND huyện Ba Tơ, UBND xã Ba Thành nơi xây dựng đập để tổ chức cấm mốc chỉ giới theo phương án được duyệt.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc cấm mốc, Công ty có trách nhiệm bàn giao mốc giới cho UBND cấp xã nơi xây dựng đập quản lý.

- Công ty chịu trách nhiệm thực hiện việc cấm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập thủy điện Sông Liên 1 theo đúng quy định của pháp luật và thực hiện đầy đủ các nội dung cam kết tại Văn bản số 123/2023/CV-CtySL ngày 04/10/2023.

3. UBND huyện Ba Tơ có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo quy định.

4. UBND cấp xã nơi xây dựng đập có trách nhiệm:

a) Quản lý mốc giới do Công ty bàn giao theo quy định.

b) Trường hợp mốc chỉ giới bị mất hoặc hư hỏng thì báo Công ty biết để thay thế.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ; Chủ tịch UBND xã Ba Thành; Tổng Giám đốc Công ty TNHH thủy điện Sông Liên; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: PCVP, KTN, CBTH;
- Lưu: VT, KTN.th837

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Phước Hiền