

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG NGÃI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: ~~562~~/UBND-CNXD

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 9 năm 2018

V/v bổ sung phương án đầu  
nối dự án thủy điện Sơn Trà  
1C vào Quy hoạch phát triển  
điện lực tỉnh Quảng Ngãi

Kính gửi: Bộ Công Thương

T CÔNG BÁO & TIN HỌC Q. NGÃI	
<b>ĐẾN</b>	Số: ..... 8769 .....
	Ngày: 19/09/2018
	Chuyên: ..... Dự án

Dự án thủy điện Sơn Trà 1C (thuộc địa bàn huyện Sơn Hà và huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi) được Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung vào Quy hoạch thủy điện nhỏ tỉnh Quảng Ngãi tại Quyết định số 2022/QĐ-BCT ngày 06/6/2017. Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi cấp Quyết định chủ trương đầu tư Dự án thủy điện Sơn Trà 1C cho Công ty Cổ phần 30-4 Quảng Ngãi tại Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 08/9/2017, thời gian xây dựng và đưa dự án vào vận hành vào năm 2020.

Tuy nhiên, theo Quyết định số 4813/QĐ-BCT ngày 08/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 - Quy hoạch phát triển hệ thống điện 110kV, chưa có phương án đầu nối dự án thủy điện Sơn Trà 1C vào lưới điện. Do vậy, Chủ đầu tư đã phối hợp với đơn vị Tư vấn nghiên cứu đề xuất phương án đầu nối dự án thủy điện Sơn Trà 1C vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi 2016-2025, có xét đến năm 2035, như sau:

- Xây dựng đường dây 10,5kV mạch đơn từ thanh cái của Nhà máy thủy điện Sơn Trà 1C đến thanh cái của Nhà máy thủy điện Sơn Trà 1B, chiều dài tuyến là 3,1km (tính cả cáp ngầm 2 đầu trạm). Theo phương án này cần thiết phải xây dựng các hạng mục đường dây và trạm biến áp như sau:

+ Lắp đặt biến áp tăng áp 6,3/10,5kV quy mô công suất 1x10MVA đặt tại Nhà máy thủy điện Sơn Trà 1C để truyền tải công suất của nhà máy lên điện áp 10,5kV;

+ Đoạn đi trên không sử dụng dây dẫn ACSR 400 mạch đơn dài khoảng 2,9km từ cột đầu nối đầu tiên tại NMTĐ Sơn Trà 1C đến cột cuối đầu nối tại NMTĐ Sơn Trà 1B. Đoạn đi ngầm ở 2 đầu tuyến từ cột đầu nối chạy vào thanh cái 10,5kV trong nhà máy Sơn Trà 1C và Sơn Trà 1B dùng cáp ngầm 1 pha, ruột đồng XLPE-1x400, chiều dài khoảng 200m.

Nhằm tạo điều kiện cho Chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án đảm bảo theo tiến độ cam kết, đưa dự án đi vào vận hành trong năm 2020, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, UBND tỉnh Quảng Ngãi kính đề nghị Bộ Công Thương xem xét, bổ sung phương án đầu nối dự án

thủ điện Sơn Trà 1C vào Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh Quảng Ngãi 2016-2025, có xét đến năm 2035 (chi tiết như hồ sơ kèm theo).

Kính trình Bộ Công Thương quan tâm, xem xét./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Công Thương;
- UBND các huyện: Sơn Tây, Sơn Hà;
- Công ty CP 30-4 Quảng Ngãi;
- VPUB: CVP, TH, CBTH;
- Lưu: VT, CNXD (trung488)

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tăng Bính**