

Số: /GCN-UBND

Quảng Ngãi, ngày tháng 8 năm 2025

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ CUNG CẤP DỊCH VỤ KIỂM ĐỊNH,
HIỆU CHUẨN, THỬ NGHIỆM PHƯƠNG TIỆN ĐO, CHUẨN ĐO LƯỜNG**

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Căn cứ Luật đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Nghị định số 105/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện hoạt động của tổ chức kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường;

Căn cứ Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành;

Căn cứ Nghị định số 132/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Nghị định số 133/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ quy định về phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Thông tư số 24/2013/TT-BKHCN ngày 30 tháng 9 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 517/TTr-SKHCN ngày 29/7/2025, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi chứng nhận:

1. Tên tổ chức: Trung tâm Thí nghiệm điện Kon Tum - Công ty Điện lực Quảng Ngãi

Địa chỉ: Số 209 Trần Hưng Đạo, phường Kon Tum, tỉnh Quảng Ngãi

Điện thoại: 0260.3919468; Fax: ; Email: kontumetc3@gmail.com

Đã đăng ký cung cấp dịch vụ kiểm định đối với lĩnh vực hoạt động sau đây:

Dịch vụ kiểm định:

TT	Tên phương tiện đo	Phạm vi đo	Cấp/độ chính xác/độ không đảm bảo đo/sai số lớn nhất cho phép	Phương pháp thực hiện	Ghi chú
1	Công tơ điện xoay chiều kiểu cảm ứng 1 pha và 3 pha	U đến 300 V/pha I đến 100 A/pha	đến 0,5	Kiểm định	Điều chỉnh
2	Công tơ điện xoay chiều kiểu điện tử 1 pha và 3 pha	U đến 300 V/pha I đến 100 A/pha	đến 0,5 hoặc 0,5S	Kiểm định	Điều chỉnh
3	Biến dòng đo lường	I sơ cấp: (1 ÷ 5 000) A I thứ cấp: 1 A; 5 A điện áp làm việc: ≤ 52 kV	đến 0,2 hoặc 0,2S	Kiểm định	Điều chỉnh
4	Biến áp đo lường	U sơ cấp: (0 ÷ 35) kV U thứ cấp: (100; 100/√3; 110/√3) V	đến 0,2	Kiểm định	

Địa điểm thực hiện hoạt động: Tại địa chỉ trụ sở chính Trung tâm Thí nghiệm điện Kon Tum - Công ty Điện lực Quảng Ngãi và tại hiện trường.

Điện thoại: 0260.3919468; Email: kontumetc3@gmail.com.

2. Số đăng ký: **ĐK 96**

3. Giấy chứng nhận đăng ký được cấp lần thứ bốn (04) và thay thế Giấy chứng nhận số 712/GCN-BKHCN ngày 31/12/2024 của Bộ Khoa học và Công nghệ./.

Nơi nhận:

- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban TCĐLCL Quốc gia;
- Trung tâm Thí nghiệm điện Kon Tum (thuộc Công ty Điện lực Quảng Ngãi);
- Công ty Điện lực Quảng Ngãi;
- Sở Khoa học và Công nghệ;
- VPUB: CVP, PCVP(KGVX), PVHCC;
- Công TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, KGVXth586.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Sâm