

Phụ lục
DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ LƯỚI ĐIỆN TRUNG ÁP, HẠ ÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (NĂM 2026 - 2027)
(Kèm theo Quyết định số 766/QĐ-UBND ngày 04/9/2026 của UBND tỉnh Quảng Ngãi)

TT	Tên dự án	Nội dung phương án đầu tư	Sơ bộ vốn đầu tư (triệu đồng)	Nguồn vốn đầu tư	Dự kiến tiến độ	Dự kiến khu vực cấp điện	Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (ha)
I	Năm 2026						
1	Cấp điện thôn Tu Thôn (cụm dân cư 3B) xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi	1. Xây dựng mới đường dây hạ áp với chiều dài: 2,959 km 2. Xây dựng mới 01 trạm biến áp 22/0,4kV-320kVA.	1.145,796	Khấu hao cơ bản và vay tín dụng cơ bản	Từ Quý I/2026 đến Quý IV/2026	Xã Măng Bút	0,009277
2	Bảo vệ đầu tuyến cáp ngầm cấp điện đảo Lý Sơn năm 2026	Đóng 2 hàng cừ ván BTCT SW400A tạo thành hào chôn cáp với chiều dài: 70 m	3.547,177	Khấu hao cơ bản và vay tín dụng cơ bản	Từ Quý I/2026 đến Quý IV/2026	Xã Vạn Tường	0,007
II	Năm 2027						
1	Hoàn thiện, chống quá tải lưới điện khu vực các xã Đông Sơn, Tịnh Khê và phường Trương Quang Trọng tỉnh Quảng Ngãi năm 2027	1. Đường dây trung áp: * Tổng chiều dài đường dây 22kV: 2,395 km. Trong đó: - Đường dây 22kV xây dựng mới 1,47 km. - Đường dây 22kV xây cải tạo: 0,925 km. * Đường dây trung áp treo dây chống sét: - Chiều dài đường dây 22kV treo dây chống sét: 2,2 km. * Chèn cột nâng cao khoảng cách pha - đất, khoảng cột lớn chống đứt dây dẫn bọc: 57 vị trí. 2. Trạm biến áp: - Xây dựng mới 03 trạm biến áp 22/0,4kV-	13.779,592	Khấu hao cơ bản và vay tín dụng cơ bản	Từ Quý I/2027 đến Quý IV/2027	Các xã Đông Sơn, Tịnh Khê và Phường Trương Quang Trọng	0,0237946

		250kVA. - Di dời 01 trạm biến áp 22/0,4kV-160kVA. - Nâng công suất 01 trạm biến áp từ 22/0,4kV-250kVA lên 22/0,4kV-400kVA. 3. Đường dây hạ áp: Tổng chiều dài đường dây 0,4kV: 17,866 km. Trong đó: - Đường dây 0,4kV xây dựng mới: 12,712 km. - Đường dây 0,4kV cải tạo: 5,154 km					
2	Hoàn thiện, chống quá tải lưới điện khu vực các xã Vạn Tường, Bình Sơn, Bình Minh, Bình Chương tỉnh Quảng Ngãi năm 2027	1. Đường dây trung áp: * Tổng chiều dài đường dây 22kV: 5,838 km. Trong đó: - Đường dây 22kV xây dựng mới 3,007 km. - Đường dây 22kV xây cải tạo: 2,831 km. * Đường dây trung áp treo dây chống sét: - Chiều dài đường dây 22kV treo dây chống sét: 2,202 km. * Chèn cột nâng cao khoảng cách pha - đất, khoảng cột lớn chống đứt dây dẫn bọc: 11 vị trí. 2. Trạm biến áp: - Xây dựng mới 03 trạm biến áp 22/0,4kV-160kVA; 02 trạm biến áp 22/0,4kV-100kVA. - Di dời 02 trạm biến áp 22/0,4kV-160kVA; 01 trạm biến áp 22/0,4kV- 400kVA. - Nâng công suất 01 trạm biến áp công suất từ 22/0,4kV-250kVA lên 22/0,4kV-400kVA. 3. Đường dây hạ áp:	15.525,473	Khấu hao cơ bản và vay tín cơ bản	Từ Quý I/2027 đến Quý IV/2027	Các xã Vạn Tường, Bình Sơn, Bình Minh, Bình Chương	0,0291301

		Tổng chiều dài đường dây 0,4kV: 16,921 km. Trong đó: - Đường dây 0,4kV xây dựng mới: 9,254 km. - Đường dây 0,4kV cải tạo: 7,667 km.					
3	Hoàn thiện, chống quá tải lưới điện xã Sơn Tịnh, Thọ Phong, Ba Gia, Trường Giang, Cà Đam tỉnh Quảng Ngãi năm 2027	1. Đường dây trung áp: * Tổng chiều dài đường dây 22kV: 3,541 km. Trong đó: - Đường dây 22kV xây dựng mới 2,645 km. - Đường dây 22kV xây cải tạo: 0,896 km. * Đường dây trung áp treo dây chống sét: - Chiều dài đường dây 22kV treo dây chống sét: 8,762 km * Chèn cột nâng cao khoảng cách pha – đất, khoảng cột lớn chống đứt dây dẫn bọc: 74 vị trí. 2. Trạm biến áp: - Xây dựng mới 04 trạm biến áp 22/0,4kV-1000kVA; 05 trạm biến 22/0,4kV-800kVA. - Di dời 01 trạm biến áp 22/0,4kV-100kVA; 01 trạm biến áp 22/0,4kV-160kVA; 01 trạm biến áp 22/0,4kV-250kVA. - Nâng công suất 01 trạm biến áp từ 22/0,4kV-50kVA lên 22/0,4kV-100kVA; 01 trạm từ 22/0,4kV-250kVA lên 22/0,4kV-400kVA; 01 trạm biến áp từ 22/0,4kV-100kVA lên 22/0,4kV-160kVA; 01 trạm biến áp từ 22/0,4kV-160kVA lên 22/0,4kV-250kVA. 3. Đường dây hạ áp: Tổng chiều dài đường dây 0,4kV: 10,64 km. Trong đó: - Đường dây 0,4kV xây dựng mới: 8,502 km.	17.142,376	Khấu hao cơ bản và vay tín cơ bản	Từ Quý I/2027 đến Quý IV/2027	Các xã Sơn Tịnh, Thọ Phong, Ba Gia, Trường Giang, Cà Đam	0,0223091

		- Đường dây 0,4kV cải tạo: 2,138 km.					
4	Nâng cao độ tin cậy cung cấp điện các TBA phụ tải trên lưới điện khu vực phía đông tỉnh Quảng Ngãi năm 2027	Thay thế 28 máy biến áp vận hành không đảm bảo bằng 28 máy biến áp mới, kết hợp Nâng dung lượng từ 5.773,0 kVA lên 6.550,0 kVA	8.112,727	Khấu hao cơ bản và vay tín dụng cơ bản	Từ Quý I/2027 đến Quý IV/2027	Các xã Ba Tô, Ba Vinh, Ba Tơ, Thọ Phong, Đông Sơn, Tịnh Khê, Sơn hạ, Sơn Tây, Sơn Hà, Sơn Thủy, Sơn Kỳ, phường Trương Quang Trọng	Thay thế lắp đặt trên các đường dây hiện trạng
5	Hoàn thiện, chống quá tải lưới điện các xã Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Sơn Hà, Sơn Linh, Sơn Hạ, Sơn Kỳ và Sơn Thủy tỉnh Quảng Ngãi năm 2027	1. Đường dây trung áp: * Tổng chiều dài đường dây 22kV: 4,055 km. Trong đó: - Đường dây 22kV xây dựng mới 0,827 km. - Đường dây 22kV xây cải tạo: 3,228 km. * Đường dây trung áp treo dây chống sét: 16,701 km. - Chiều dài đường dây 22kV treo dây chống sét: 16,701 km. * Chèn cột nâng cao khoảng cách pha - đất, khoảng cột lớn chống đứt dây dẫn bọc: 25 vị trí. * Lắp đặt mới 21 DCL 1 pha, 12 cái LBFCO, 12 FCO. * Di dời 01 Recloser; 01 LBS. 2. Trạm biến áp: - Xây dựng mới 03 trạm biến áp 22/0,4kV-100kVA; 01 trạm biến áp 22/0,4kV-160kVA. - Di dời 01 trạm biến áp 22/0,4kV-50kVA;	16.768,736	Khấu hao cơ bản và vay tín dụng cơ bản	Từ Quý I/2027 đến Quý IV/2027	Các xã Sơn Tây, Sơn Tây Hạ, Sơn Tây Thượng, Sơn Hà, Sơn Linh, Sơn Hạ, Sơn Kỳ và Sơn Thủy	0,0167614 29

		02 trạm biến áp 22/0,4kV-100kVA; 01 trạm biến áp 22/0,4kV-250kVA. - Nâng công suất 01 trạm biến áp từ 22/0,4kV-15kVA lên 22/0,4kV-25kVA; 01 trạm biến áp từ 22/0,4kV-20kVA lên 22/0,4kV-50kVA; 02 trạm biến áp từ 22/0,4kV-25kVA lên 22/0,4kV-50kVA; 01 trạm biến áp từ 22/0,4kV-31,5kVA lên 22/0,4kV-100kVA; 01 trạm biến áp từ 22/0,4kV- 40kVA lên 22/0,4kV-90kVA; 01 trạm biến áp từ 22/0,4kV-50kVA lên 22/0,4kV-100kVA. 3. Đường dây hạ áp: Tổng chiều dài đường dây 0,4kV: 10,954 km. Trong đó: - Đường dây 0,4kV xây dựng mới: 6,703 km. - Đường dây 0,4kV cải tạo: 4,251 km					
6	Hoàn thiện, chống quá tải lưới điện khu vực các xã Nghĩa Hành, Đình Cương, Phước Giang, Thiện Tín, Minh Long và Sơn Mai tỉnh Quảng Ngãi năm 2027	1. Đường dây trung áp: * Tổng chiều dài đường dây 22kV xây dựng mới: 2,95 km. * Đường dây trung áp treo dây chống sét: - Chiều dài đường dây 22kV treo dây chống sét: 16,701 km * Chèn cột nâng cao khoảng cách pha - đất, khoảng cột lớn chống đứt dây dẫn bọc: 13 vị trí. 2. Trạm biến áp: - Xây dựng mới 02 trạm biến áp 22/0,4kV-100kVA; 04 trạm biến áp 22/0,4kV-160kVA; 01 trạm biến áp 22/0,4kV-	15.456,287	Khấu hao cơ bản và vay tín cơ bản	Từ Quý I/2027 đến Quý IV/2027	Các xã Nghĩa Hành, Đình Cương, Phước Giang, Thiện Tín, Minh Long và Sơn Mai	0,030758571

		250kVA. - Nâng công suất 03 trạm biến áp từ 22/0,4kV-100kVA lên 22/0,4kV-250kVA; 02 trạm biến áp từ 22/0,4kV-160kVA lên 22/0,4kV-250kVA: 3. Đường dây hạ áp: Tổng chiều dài đường dây 0,4kV: 19,53 km. Trong đó: - Đường dây 0,4kV xây dựng mới: 8,04 km. - Đường dây 0,4kV cải tạo: 11,49 km.					
7	Hoàn thiện, chống quá tải lưới điện khu vực xã Mộ Đức, Lâm Phong tỉnh Quảng Ngãi năm 2027	1. Đường dây trung áp: * Tổng chiều dài đường dây 22kV xây dựng mới: 1,02 km. * Chèn cột nâng cao khoảng cách pha - đất, khoảng cột lớn chống đứt dây dẫn bọc: 17 vị trí. 2. Trạm biến áp: - Xây dựng mới 02 trạm biến áp 22/0,4kV-160kVA; 03 trạm biến áp 22/0,4kV-250kVA. - Di dời 01 trạm biến áp 22/0,4kV-400kVA 3. Đường dây hạ áp: Tổng chiều dài đường dây 0,4kV: 14,22 km. Trong đó: - Đường dây 0,4kV xây dựng mới: 6,79 km. - Đường dây 0,4kV cải tạo: 7,43 km.	9.080,259	Khấu hao cơ bản và vay dụng cơ bản	Từ Quý I/2027 đến Quý IV/2027	Các xã Mộ Đức, Lâm Phong	0,019134286
8	Hoàn thiện, chống quá tải lưới điện khu vực xã Mỏ Cày, Long Phụng tỉnh	1. Đường dây trung áp: * Tổng chiều dài đường dây 22kV 3,44 km trong đó: - Đường dây 22kV xây dựng mới: 2,77 km. - Đường dây 22kV xây cải tạo: 0,67 km.	13.090,267	Khấu hao cơ bản và vay dụng cơ bản	Từ Quý I/2027 đến Quý IV/2027	Các xã Mỏ Cày, Long Phụng	0,026487143

	Quảng Ngãi năm 2027	* Chèn cột nâng cao khoảng cách pha - đất, khoảng cột lớn chống đứt dây dẫn bọc: 22 vị trí. * Đường dây trung áp treo dây chống sét: - Chiều dài đường dây 22kV treo dây chống sét: 2,504 km. 2. Trạm biến áp: - Xây dựng mới 06 trạm biến áp 22/0,4kV-160kVA; 01 trạm biến áp 22/0,4kV-400kVA. - Nâng công suất 01 trạm biến áp từ 22/0,4kV-75kVA lên 22/0,4kV-160kVA; 01 trạm biến áp từ 22/0,4kV-100kVA lên 22/0,4kV-160kVA; 02 trạm biến áp từ 22/0,4kV-160kVA lên 22/0,4kV-250kVA; 02 trạm biến áp từ 22/0,4kV-250kVA lên 22/0,4kV-400kVA. - Di dời 01 trạm biến áp 22/0,4kV-160kVA. 3. Đường dây hạ áp: Tổng chiều dài đường dây 0,4kV: 15,39 km. Trong đó: - Đường dây 0,4kV xây dựng mới: 7,43 km. - Đường dây 0,4kV cải tạo: 7,96 km.					
9	Hoàn thiện, chống quá tải lưới điện khu vực các xã Tư Nghĩa, Vệ Giang, Nghĩa Giang và Trà	1. Đường dây trung áp: * Tổng chiều dài đường dây 22kV xây dựng mới: 1,948 km. * Chèn cột nâng cao khoảng cách pha - đất, khoảng cột lớn chống đứt dây dẫn bọc: 22 vị trí. * Đường dây trung áp treo dây chống sét:	15.644,473	Khấu hao cơ bản và vay tín dụng cơ bản	Từ Quý I/2027 đến Quý IV/2027	Các xã: Tư Nghĩa, Vệ Giang, Nghĩa Giang và Trà Giang	0,3069881

	Giang tỉnh Quảng Ngãi năm 2027	- Chiều dài đường dây 22kV treo dây chống sét: 2,504 km. 2. Trạm biến áp: - Xây dựng mới 04 trạm biến áp 22/0,4kV-160kVA; 08 trạm biến áp 22/0,4kV-250kVA. - Nâng công suất 01 trạm biến áp từ 22/2x0,23kV-25kVA lên 22/0,4kV-100kVA; 03 trạm biến áp từ 22/0,4kV-100kVA lên 22/0,4kV-160kVA; 05 trạm biến áp từ 22/0,4kV-100kVA lên 22/0,4kV-250kVA; 02 trạm biến áp từ 22/0,4kV-160kVA lên 22/0,4kV-250kVA; 01 trạm biến áp từ 22/0,4kV-75kVA lên 22/0,4kV-100kVA. - Di dời 01 trạm biến áp 22/0,4kV-160kVA. 3. Đường dây hạ áp: Tổng chiều dài đường dây 0,4kV: 10,967 km. Trong đó: - Đường dây 0,4kV xây dựng mới: 9,033 km. - Đường dây 0,4kV cải tạo: 1,934 km.					
10	Hoàn thiện, chống quá tải lưới điện khu vực các phường Cẩm Thành, Nghĩa Lộ và xã An Phú tỉnh Quảng Ngãi	1. Đường dây trung áp: * Tổng chiều dài đường dây 22kV xây dựng mới: 2,974 km. Trong đó: - Xây dựng mới đường dây 22kV trên không: 0,772 km. - Xây dựng mới đường dây 22kV đi ngầm: 2,202 km. * Lắp chụp đầu cột nâng cao khoảng cách	15.170,126	Khấu hao cơ bản và vay tín cơ bản	Từ Quý I/2027 đến Quý IV/2027	Các Phường Cẩm Thành, Nghĩa Lộ và xã An Phú	0,0389227

	năm 2027	pha - đất, khoảng cột lớn chống đứt dây dẫn bọc: 35 vị trí. 2. Trạm biến áp: - Xây dựng mới 07 trạm biến áp 22/0,4kV-250kVA; 01 trạm biến áp 22/0,4kV-400kVA. - Nâng công suất 04 trạm biến áp từ 22/0,4kV-160kVA lên 22/0,4kV-400kVA; 01 trạm biến áp từ 22/0,4kV-250kVA lên 22/0,4kV-400kVA; 01 trạm biến áp từ 22/0,4kV-400kVA lên 22/0,4kV-630kVA. 3. Đường dây hạ áp: Tổng chiều dài đường dây 0,4kV: 2,997 km. Trong đó: - Đường dây 0,4kV xây dựng mới: 2,997 km.					
11	Hoàn thiện, chống quá tải lưới điện khu vực phường Đức Phổ, Trà Câu, Sa Huỳnh và xã Nguyễn Nghiêm, Khánh Cường tỉnh Quảng Ngãi năm 2027	1. Đường dây trung áp: * Tổng chiều dài đường dây 22kV xây dựng mới: 5,094 km. Trong đó: - Xây dựng mới đường dây 22kV trên không: 4,749 km. - Xây dựng mới đường dây 22kV đi ngầm: 0,345 km. 2. Trạm biến áp: - Xây dựng mới 03 trạm biến áp 22/0,4kV-250kVA; 05 trạm biến áp 22/0,4kV-100kVA; 02 trạm biến áp 22/0,4kV-160kVA. - Di dời 01 trạm biến áp 22/0,4kV-100kVA; 01 trạm biến áp 22/0,4kV-250kVA. 3. Đường dây hạ áp:	15.812,979	Khấu hao cơ bản và vay tín cơ bản	Từ Quý I/2027 đến Quý IV/2027	Các phường Đức Phổ, Trà Câu, Sa Huỳnh và xã Nguyễn Nghiêm, Khánh Cường	0,0389227 14

		Tổng chiều dài đường dây 0,4kV: 14,257 km. Trong đó: - Đường dây 0,4kV xây dựng mới đi ngầm: 0,04 km. - Đường dây 0,4kV xây dựng mới đi trên không: 4,264 km. - Đường dây 0,4kV cải tạo: 9,953 km.					
12	Hoàn thiện, chống quá tải lưới điện khu vực các xã Ba Vì, Ba Tơ, Ba Vinh, Ba Tô, Ba Dinh, Ba Xa, Ba Động tỉnh Quảng Ngãi năm 2027	1. Đường dây trung áp: * Tổng chiều dài đường dây 22kV xây dựng mới: 2,833 km. Trong đó: - Xây dựng mới đường dây 22kV trên không: 0,963 km. - Cải tạo đường dây 22kV trên không: 1,870 km. * Chèn cột nâng cao khoảng cách pha - đất, khoảng cột lớn chống đứt dây dẫn bọc: 7 vị trí. * Đường dây trung áp treo dây chống sét: - Chiều dài đường dây 22kV treo dây chống sét: 7,687 km. 2. Trạm biến áp: - Xây dựng mới 01 trạm biến áp 22/0,4kV-50kVA; 02 trạm biến áp 22/0,4kV-100kVA. - Di dời 01 trạm biến áp 22/0,4kV-100kVA. 3. Đường dây hạ áp: Tổng chiều dài đường dây 0,4kV: 0,533 km. Trong đó: - Đường dây 0,4kV xây dựng mới đi trên không: 0,533 km.	8.472,099	Khấu hao cơ bản và vay tín dụng cơ bản	Từ Quý I/2027 đến Quý IV/2027	Các xã Ba Vì, Ba Tơ, Ba Vinh, Ba Tô, Ba Dinh, Ba Xa, Ba Động	0,006619
13	Hoàn thiện,	1. Đường dây trung áp:	15.062,279	Khấu hao	Từ Quý	Các xã Trà	0,01564

chống quá tải lưới điện các xã Trà Bồng, Đông Trà Bồng, Tây Trà Bồng, Tây Trà, Thanh Bồng tỉnh Quảng Ngãi năm 2027	* Tổng chiều dài đường dây 22kV xây dựng mới: 15,44 km. Trong đó: - Xây dựng mới đường dây 22kV trên không: 0,97 km. - Cải tạo đường dây 22kV trên không: 14,47 km. * Chèn cột nâng cao khoảng cách pha - đất, khoảng cột lớn chống đứt dây dẫn bọc: 27 vị trí. * Đường dây trung áp treo dây chống sét: - Chiều dài đường dây 22kV treo dây chống sét: 8,22 km. 3. Trạm biến áp: - Xây dựng mới 1 trạm biến áp 22/0,4kV-100kVA. - Nâng dung lượng 01 trạm biến áp từ 22/2x0,23kV-15kVA lên 22/2x0,23kV-50kVA; 01 trạm biến áp từ 22/2x0,23kV-20kVA lên 22/2x0,23kV-50kVA; 01 trạm biến áp từ 22/2x0,23kV-25kVA lên 22/2x0,23kV-50kVA; 01 trạm biến áp từ 22/0,4kV-100kVA lên 22/0,4kV-160kVA; 01 trạm biến áp từ 22/2x0,23kV-100kVA lên 22/0,4kV-100kVA; 02 trạm biến áp từ 22/0,4kV-50kVA lên 22/0,4kV-100kVA. - Di dời 1 trạm biến áp 22/2x0,23kV-25kVA. c. Đường dây hạ áp: Tổng chiều dài đường dây 0,4kV: 1,4 km. Trong đó: - Đường dây 0,4kV xây dựng mới đi trên	cơ bản và vay tín dụng cơ bản	I/2027 đến Quý IV/2027	Bồng, Đông Trà Bồng, Tây Trà Bồng, Tây Trà, Thanh Bồng	
---	---	--------------------------------------	-------------------------------	---	--

		không: 1,4 km.					
14	Hoàn thiện, chống quá tải lưới điện khu vực Đặc khu Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi năm 2027	1. Trạm biến áp: - Nâng dung lượng 1 trạm biến áp từ 22/0,4kV-250kVA lên 22/0,4kV-400kVA. 2. Đường dây hạ áp: Tổng chiều dài đường dây 0,4kV: 2,409 km. Trong đó: - Đường dây 0,4kV cải tạo đi trên không: 2,409 km.	1.282,882	Khấu hao cơ bản và vay dụng cơ bản	Từ Quý I/2027 đến Quý IV/2027	Đặc khu Lý Sơn	0,007227
15	Lắp đặt thiết bị đóng cắt trên lưới điện trung áp khu vực phía đông tỉnh Quảng Ngãi năm 2027	Lắp đặt mới 10 REC; 35 LBS; 18 DCL 1 pha; Di dời 03 LBS	14.992,954	Khấu hao cơ bản và vay dụng cơ bản	Từ Quý I/2027 đến Quý IV/2027	Các xã Bình Minh, Vạn Tường, Bình Sơn, Đông Sơn, Đông Trà Bồng, Trà Bồng, Tây Trà, Thọ Phong, Trường Giang, Cà Đam, Tịnh Khê, Sơn Kỳ, Sơn Hạ, Sơn Thủy, Nghĩa Hành, Đình Cương, Thiện Tín, Long Phụng, Mộ Đức, Ba Tô, Ba Vì, Đặc khu Lý Sơn, Tư Nghĩa, Nghĩa Giang, An Phú	Lắp đặt trên các tuyến đường dây hiện trạng

						và Phường Nghĩa Lộ	
16	Đầu tư đường dây 22kV đấu nối sau các TBA 110kV VSIP 2 và 110kV Mỹ Khê tỉnh Quảng Ngãi năm 2027	Đường dây trung áp: * Tổng chiều dài đường dây 22kV xây dựng mới: 4,230 km. Trong đó: - Xây dựng mới đường dây 22kV trên không: 2,468 km. - Cải tạo đường dây 22kV trên không: 1,287 km. - Xây dựng mới đường dây 22kV đi ngầm 1 mạch: 0,03 km. - Xây dựng mới đường dây 22kV đi ngầm 2 mạch: 0,315 km. - Xây dựng mới đường dây 22kV đi ngầm 3 mạch: 0,13 km. * Lắp đặt mới 06 bộ dao cách ly 3 pha. * Lắp đặt mới 05 bộ thiết bị đóng cắt LBS.	11.541,137	Khấu hao cơ bản và vay tín dụng cơ bản	Từ Quý I/2027 đến Quý IV/2027	Các xã Tịnh Khê, Đông Sơn, Ba Gia, Thọ Phong, Sơn Tịnh, Bình Chương.	0,0738357
17	Đầu tư đường dây 22kV đấu nối sau TBA 110kV Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi năm 2027	Đường dây trung áp: * Tổng chiều dài đường dây 22kV xây dựng mới: 8,314 km. Trong đó: - Xây dựng mới đường dây 22kV trên không: 8,159 km. - Xây dựng mới đường dây 22kV đi ngầm 1 mạch: 0,155 km. * Lắp đặt mới 01 bộ dao cách ly 3 pha. * Lắp đặt mới 02 bộ thiết bị đóng cắt LBS.	11.145,238	Khấu hao cơ bản và vay tín dụng cơ bản	Từ Quý I/2027 đến Quý IV/2027	Các xã Nghĩa Phương, Nghĩa Mỹ, Hành Phước, Hành Đức	0,043904286
18	Hoàn thiện lưới điện trung hạ thế khu vực các phường Đắk Cấm, Kon Tum,	1. Đường dây trung áp: * Tổng chiều dài đường dây 22kV xây dựng mới: 2,59 km. Trong đó: - Xây dựng mới đường dây 22kV trên không: 2,59 km.	14.690,154	Khấu hao cơ bản và vay tín dụng cơ bản	Từ Quý I/2027 đến Quý IV/2027	Các phường Đắk Cấm, Kon Tum, Đắk Bla và các xã Đắk Rơ Wa, Xã Ya	0,041685

	Đăk Bla và các xã Đăk Rơ Wa, Xã Ya Chim, Ngọc Bay, Ia Toi (Bắc cầu Đăk Bla) năm 2027	2. Trạm biến áp: - Xây dựng mới 07 trạm biến áp 22/0,4kV-160kVA; 06 trạm biến áp 22/0,4kV-250kVA; 06 trạm biến áp 22/0,4kV-400kVA. 3. Đường dây hạ áp: Tổng chiều dài đường dây 0,4kV: 6,535 km. Trong đó: - Đường dây 0,4kV xây dựng mới đi trên không 4,65 km. - Đường dây 0,4kV cải tạo đi trên không 1,57 km.				Chim, Ngọc Bay, Ia Toi	
19	Hoàn thiện lưới điện trung hạ thế thuộc khu vực các xã Ia Đal, Ia Toi, Đăk Rơ Wa, Ngọc Bay và các Phường Kon Tum, Đăk Cẩm, Đăk Bla (Nam cầu Đăk Bla) năm 2027	1. Đường dây trung áp: * Tổng chiều dài đường dây 22kV xây dựng mới: 6,16 km. Trong đó: - Xây dựng mới đường dây 22kV trên không: 3,86 km. - Cải tạo đường dây 22kV trên không: 2,3 km. 2. Trạm biến áp: - Xây dựng mới 07 trạm biến áp TBA 22/0,4kV-160kVA; 02 trạm biến áp 22/0,4kV-250kVA; 01 trạm biến áp 22/0,4kV-400kVA. 3. Đường dây hạ áp: Tổng chiều dài đường dây 0,4kV: 5,785 km. Trong đó: - Đường dây 0,4kV xây dựng mới đi trên không 5,785 km.	11.831,604	Khấu hao cơ bản và vay tín cơ bản	Từ Quý I/2027 đến Quý IV/2027	Các xã Ia Đal, Ia Toi, Đăk Rơ Wa, Ngọc Bay và các Phường Kon Tum, Đăk Cẩm, Đăk Bla	0,033697857
20	Hoàn thiện lưới, chống quá tải	1. Đường dây trung áp: * Tổng chiều dài đường dây 22kV xây	17.946,439	Khấu hao cơ bản và	Từ Quý I/2027	Các xã Đăk Hà, Đăk Ui,	0,030948571

	lưới điện khu vực xã Đắk Hà, Đắk Ui, Đắk Mar, Đắk Pxi, Ngọc Réo năm 2027	dựng mới: 6,52km. Trong đó: - Xây dựng mới đường dây 22kV trên không: 6,52 km. 2. Trạm biến áp: - Xây dựng mới 10 trạm biến áp 22/0,4kV-160kVA; 02 trạm biến áp 22/0,4kV-250kVA. - Nâng công suất 01 trạm biến áp từ 22/0,4kV-50kVA lên 22/0,4kV-250kVA; 01 trạm biến áp từ 22/0,4kV-75kVA lên 22/0,4kV-160kVA; 01 trạm biến áp từ 22/0,4kV-100kVA lên 22/0,4kV-250kVA; 01 trạm biến áp từ 22/0,4kV-180kVA lên 22/0,4kV-250kVA; 03 trạm biến áp từ 22/0,4kV-320kVA lên 22/0,4kV-400kVA. 3. Đường dây hạ áp: Tổng chiều dài đường dây 0,4kV: 7,52 km. Trong đó: - Đường dây 0,4kV xây dựng mới đi trên không 7,17 km. - Đường dây 0,4kV cải tạo đi trên không 0,35 km.		vay dụng bản	tín cơ	đến Quý IV/2027	Đắk Mar, Đắk Pxi, Ngọc Réo	
21	Hoàn thiện lưới điện Trung, hạ áp khu vực xã Sa Loong, Dục Nông, Đắk Pék, Đắk Môn, Đắk Long, Đắk Plô, Xốp, Ngọc Linh tỉnh Quảng Ngãi	1. Đường dây trung áp: * Tổng chiều dài đường dây 22kV xây dựng mới: 7,06 km. Trong đó: - Xây dựng mới đường dây 22kV trên không: 0,17 km. - Cải tạo đường dây 22kV trên không: 6,89 km. 2. Trạm biến áp: - Xây dựng mới 02 trạm biến áp 22/0,4kV-	16.969,720	Khấu hao cơ bản và vay dụng cơ bản		Từ Quý I/2027 đến Quý IV/2027	Các xã Sa Loong, Dục Nông, Đắk Pék, Đắk Môn, Đắk Long, Đắk Plô, Xốp, Ngọc Linh	0,0178829

	năm 2027	100kVA. - Di dời 01 trạm biến áp 22/0,4kV-160kVA. - Nâng công suất 02 trạm biến áp từ 22/0,4kV-15kVA lên 22/0,4kV-100kVA; 05 trạm biến áp từ 22/0,4kV-25kVA lên 22/0,4kV-100kVA; 02 trạm biến áp từ 22/0,4kV-37,5kVA lên 22/0,4kV-100kVA; 02 trạm biến áp từ 22/0,4kV-50kVA lên 22/0,4kV-100kVA; 02 trạm biến áp từ 22/0,4kV-75kVA lên 22/0,4kV-100kVA; 02 trạm biến áp từ 22/0,4kV-100kVA lên 22/0,4kV-160kVA; 01 trạm biến áp từ 22/0,4kV-250kVA lên 22/0,4kV-400kVA. 3. Đường dây hạ áp: Tổng chiều dài đường dây 0,4kV: 12,66 km. Trong đó: - Đường dây 0,4kV xây dựng mới đi trên không 4,7 km. - Đường dây 0,4kV cải tạo đi trên không 7,96 km.					
22	Hoàn thiện lưới, chống quá tải lưới điện khu vực xã Kon Braih, Đắk Rve, Đắk Kôi tỉnh Quảng Ngãi năm 2027	1. Đường dây trung áp: * Tổng chiều dài đường dây 22kV xây dựng mới: 1,84 km. Trong đó: - Xây dựng mới đường dây 22kV trên không: 0,64 km. - Cải tạo đường dây 22kV trên không: 1,2 km. 2. Trạm biến áp: - Xây dựng mới 02 trạm biến áp 22/0,4kV-100kVA; 02 trạm biến áp 22/0,4kV-160kVA	7.706,139	Khấu hao cơ bản và vay tín cơ bản	Từ Quý I/2027 đến Quý IV/2027	Các xã Kon Braih, Đắk Rve, Đắk Kôi	0,010944286

		- Di dời 01 trạm biến áp 22/0,4kV-100kVA. - Nâng công suất 01 trạm biến áp từ 22/0,4kV-25kVA lên 22/0,4kV-100kVA; 03 trạm biến áp từ 22/0,4kV-100kVA lên 22/0,4kV-250kVA. 3. Đường dây hạ áp: Tổng chiều dài đường dây 0,4kV: 6,83 km. Trong đó: - Đường dây 0,4kV xây dựng mới đi trên không 6,07 km. - Đường dây 0,4kV cải tạo đi trên không 0,76 km.					
23	Hoàn thiện, chống quá tải khu vực xã Măng Đen, Kon Plong, Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi năm 2027	1. Đường dây trung áp: * Tổng chiều dài đường dây 22kV xây dựng mới: 7,304 km. Trong đó: - Xây dựng mới đường dây 22kV trên không: 0,295 km. - Cải tạo đường dây 22kV trên không: 7,009 km. 2. Trạm biến áp: - Xây dựng mới 01 trạm biến áp 22/0,4kV-100kVA; 05 trạm biến áp 22/0,4kV-250kVA. - Nâng công suất 01 trạm biến áp từ 22/0,4kV-30kVA lên 22/0,4kV-75kVA; 01 trạm biến áp từ 22/0,4kV-15kVA lên 22/0,4kV-100kVA; 04 trạm biến áp từ 22/0,4kV-25kVA lên 22/0,4kV-100kVA; 02 trạm biến áp từ 22/0,4kV-100kVA lên 22/0,4kV-250kVA. 3. Đường dây hạ áp:	15.502,472	Khấu hao cơ bản và vay tín cơ bản	Từ Quý I/2027 đến Quý IV/2027	Các xã Măng Đen, Kon Plong, Măng Bút	0,0197340

		Tổng chiều dài đường dây 0,4kV: 12,486 km. Trong đó: - Đường dây 0,4kV xây dựng mới đi trên không 7,451 km. - Đường dây 0,4kV cải tạo đi trên không 5,035 km.					
24	Đầu nối 22kV sau TBA 110kV Sa Thầy tỉnh Quảng Ngãi năm 2027	Đường dây trung áp: * Tổng chiều dài đường dây 22kV xây dựng mới: 4,61 km. Trong đó: - Xây dựng mới đường dây 22kV cáp ngầm mạch kép: 0,01 km. - xây dựng mới đường dây 22kV trên không mạch kép: 2,7 km. - Cải tạo đường dây 22kV trên không lên mạch kép: 1,9 km. - Kéo dây chống sét: 4,6km. - Lắp đặt thiết bị đóng cắt: 8 bộ LBS, 4 bộ DCL.	16.210,034	Khấu hao cơ bản và vay dụng cơ bản	Từ Quý I/2027 đến Quý IV/2027	Các xã Sa Thầy, Sa Bình	0,0218286
25	Hoàn thiện lưới điện trung, hạ áp khu vực các xã Sa Thầy, Sa Bình, Ya Ly, Rờ Koi và Mô Rai tỉnh Quảng Ngãi năm 2027	1. Đường dây trung áp: * Tổng chiều dài đường dây 22kV xây dựng mới: 11,23 km. Trong đó: - Xây dựng mới đường dây 22kV trên không: 0,68 km. - Cải tạo đường dây 22kV trên không: 10,55 km. 2. Trạm biến áp: - Xây dựng mới 03 trạm biến áp 22/0,4kV-100kVA. - Nâng công suất 01 trạm biến áp từ 12,7/0,23kV-25kVA lên 22/0,4kV-100kVA; 01 trạm biến áp từ 22/0,23kV-	15.749,619	Khấu hao cơ bản và vay dụng cơ bản	Từ Quý I/2027 đến Quý IV/2027	Các xã Sa Thầy, Sa Bình, Ya Ly, Rờ Koi và Mô Rai	0,0205314 29

		50kVA lên 22/0,4kV-100kVA; 01 trạm biến áp từ 22/0,24kV-30kVA lên 22/0,4kV-100kVA; 05 trạm biến áp từ 22/0,24kV-50kVA lên 22/0,4kV-160kVA; 06 trạm biến áp từ 22/0,24kV-100kVA lên 22/0,4kV-250kVA. 3. Đường dây hạ áp: Tổng chiều dài đường dây 0,4kV: 11,36 km. Trong đó: - Đường dây 0,4kV xây dựng mới đi trên không 8,71 km. - Đường dây 0,4kV cải tạo đi trên không 2,65 km.					
26	Hoàn thiện lưới, chống quá tải lưới điện khu vực các xã Bờ Y, Dục Nông tỉnh Quảng Ngãi năm 2027	1. Đường dây trung áp: * Tổng chiều dài đường dây 22kV xây dựng mới: 6,06 km. Trong đó: - Xây dựng mới đường dây 22kV trên không: 1,95 km. - Cải tạo đường dây 22kV trên không: 4,11km. 2. Trạm biến áp: - Xây dựng mới 1 trạm biến áp 22/0,4kV-160kVA. - Nâng công suất 02 trạm biến áp từ 22/0,24kV-50kVA lên 22/0,4kV-75kVA; 03 trạm biến áp từ 22/0,24kV-50kVA lên 22/0,4kV-100kVA; 03 trạm biến áp từ 22/0,24kV-50kVA lên 22/0,4kV-160kVA; 01 trạm biến áp 22/0,24kV-75kVA lên 22/0,4kV-160kVA; 03 trạm biến áp từ 22/0,24kV-100kVA lên 22/0,4kV-250kVA;	11.704,501	Khấu hao cơ bản và vay tín cơ bản	Từ Quý I/2027 đến Quý IV/2027	Các xã Bờ Y, Dục Nông	0,02038

		01 trạm biến áp từ 22/0,24kV-180kVA lên 22/0,4kV-250kVA. 3. Đường dây hạ áp: Tổng chiều dài đường dây 0,4kV: 4,02 km. Trong đó: - Đường dây 0,4kV xây dựng mới đi trên không 4,02 km.					
27	Hoàn thiện lưới, chống quá tải lưới điện khu vực xã Đắk Tô, Ngọc Tú, Măng Ri, Tu Mơ Rông năm 2027	1. Đường dây trung áp: * Tổng chiều dài đường dây 22kV xây dựng mới: 7,373 km. Trong đó: - Xây dựng mới đường dây 22kV trên không: 2,125 km. - Cải tạo đường dây 22kV trên không: 5,248 km. 2. Trạm biến áp: - Xây dựng mới 02 trạm biến áp 22/0,4kV-250kVA; 03 trạm biến áp 22/0,4kV-160kVA. - Nâng công suất 03 trạm biến áp từ 22/0,24kV-50kVA lên 22/0,4kV-160kVA; 01 trạm biến áp từ 22/0,24kV-100kVA lên 22/0,4kV-160kVA. 3. Đường dây hạ áp: Tổng chiều dài đường dây 0,4kV: 9,720 km. Trong đó: - Đường dây 0,4kV xây dựng mới đi trên không 1,923 km. - Đường dây 0,4 kV cải tạo: 7,797 km.	13.237,011	Khấu hao cơ bản và vay tín cơ bản	Từ Quý I/2027 đến Quý IV/2027	Các xã Đắk Tô, Ngọc Tú, Măng ri, Tu mơ Rông	0,0223903
28	Lắp đặt thiết bị đóng cắt trên lưới điện trung	- Thay thế, lắp mới 20 bộ máy cắt Recloser 24kV thay thế, lắp mới - Di dời 03 bộ máy cắt Recloser 24kV.	17.139,958	Khấu hao cơ bản và vay tín	Từ Quý I/2027 đến Quý	Các xã Ngọc Réo, Đắk Hà, Đắk	Lắp đặt trên các đường dây

	áp khu vực phía tây tỉnh Quảng Ngãi năm 2027	- Thay thế, lắp mới 60 bộ dao cắt có tải LBS-24kV. - Di dời 02 bộ dao cắt có tải LBS-24kV. - Thay thế, lắp mới 02 bộ dao cách ly - Thay thế, lắp mới 19 cái máy cắt tụ bù. - Thay thế, lắp mới 03 tủ điều khiển tụ bù.		dụng cơ bản	IV/2027	Mar, Đăk Pxi, Bờ Y, Dục Nông, Sa Loong, Đăk Rve, Đăk Kôi, Đăk Tờ Kan, Đăk Sao, Măng Ri, Tu Mơ Rông, Đăk Long, Đăk Plô, Đăk Pék, Rờ Koi, Sa Bình, Sa Thầy, Ia Tơi, Ia Chim, Ngọc Bay, Đăk Rơ Wa, phường Kon Tum, Đăk Cấm	hiện trạng
29	Xây dựng hệ thống dây chống sét trên lưới điện thuộc khu vực phía tây Quảng Ngãi năm 2027	Đầu tư xây dựng mới 95,346km Dây chống sét.	16.995,972	Khấu hao cơ bản và vay tín dụng cơ bản	Từ Quý I/2027 đến Quý IV/2027	Các xã Măng Đen, Măng Bút, Kon Plông, Bờ Y, Sa Loong, Dục Nông, Đăk Tô, Kon Đào, Ngọc Tụ, Sa Thầy, Sa Bình, Ya Ly, Rờ Koi, Mô Rai, Đăk Rve, Kon Braih, Đăk	Lắp đặt trên đường dây hiện trạng

						Kôi, Đăk Hà, Đăk Pxi, Đăk Mar, Đăk Ui, Ngọc Réo, Đăk Pék, Đăk Plô, Đăk Môn, Xốp, Ngọc Linh, Đăk Long, Tu Mơ Rông, Măng Ri, Đăk Tờ Kan, Đăk Sao, Ngọc Bay, Ia Chim, Đăk Rơ Wa, Ia Tơi, Ia Đal, phường Kon Tum, phường Đăk Cẩm, phường Đăk Bla	
30	Nâng cấp các máy biến áp có chỉ số CBM thấp thuộc Đội QLĐ khu vực phía tây Quảng Ngãi năm 2027	Thay thế kết hợp nâng công suất 08 trạm biến áp có chỉ số CBM thấp - Nâng công suất 02 trạm biến áp từ 22/0,24kV-50kVA lên 22/0,4kV-100kVA; 01 trạm biến áp từ 22/0,24kV-200kVA lên 22/0,4kV-250kVA. - Thay thế 01 trạm biến áp 22/0,4kV-160kVA bằng MBA mới; thay thế 01 trạm biến áp 22/0,4kV-180kVA bằng MBA mới; thay thế 01 trạm biến áp 22/0,4kV-250kVA	2.064,448	Khấu hao cơ bản và vay tín cơ bản	Từ Quý I/2027 đến Quý IV/2027	Các phường Kon Tum, Đăk Bla, Đăk Cẩm, xã Đăk Rơ Wa	Thay thế MBA tại các TBA hiện trạng

		bằng MBA mới; thay thế 02 trạm biến áp 22/0,4kV-400kVA bằng MBA mới.					
31	Tự động hóa lưới điện phân phối (DAS) tại PC Quảng Ngãi năm 2027	- Cải tạo nâng tiết diện 2,98km đường dây trung áp. - Đầu tư thiết bị truyền thông và công nghệ thông tin tại 03 máy cắt xuất tuyến trong trạm biến áp 110kV và 13 thiết bị đóng cắt hiện hữu	3.929,766	Khấu hao cơ bản và vay tín dụng cơ bản	Từ Quý I/2027 đến Quý IV/2027	Xã Tịnh Khê, phường Trương Quang Trọng	0,0017029